

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Alms Kakel AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201044148 Org.nummer 556891-5382

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar Älvsborg

Objekt 1 bad entréplan. Varvhult 1:32. Varvhult Hagaberg 4. 504 91 Sandhult.

Beställare Elin och Kim Werner

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-03-01 till 2019-04-22

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Golv</i> | Tillverkare/Leverantör <u>Weber</u> | Systembenämning <u>Tec Folie</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vägg våtzon 1</i> | Tillverkare/Leverantör <u>Weber</u> | Systembenämning <u>Tec Folie</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vägg våtzon 2</i> | Tillverkare/Leverantör <u>Weber</u> | Systembenämning <u>Tec folie</u> |

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Kim Werner/Fredrik Lindenheim

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mats Alm



Ort och datum Alingsås 2019-04-22 Namnteckning Mats Alm

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag