



2014-06-17

Dnr 2014/175-821

## ENTREPRENÖRSRAPPORT

AVSEENDE ENSKILT AVLOPP  
Minireningsverk

## ALLMÄNNA UPPGIFTER

## Fastighet

Fastighetsbeteckning:	Jone 4:21
Ägare:	[REDACTED]

## Entreprenör

Utförare:	Reik Fuelsdal	Firma:	Gräv i väst.
Adress:	Balders vägen 17		
Telefon:	[REDACTED]	Mobil:	[REDACTED]

## Beslut från Miljö- och byggnadsnämnd

Diariumnummer:	13.1041-821	Datum:	2013-05-17.
----------------	-------------	--------	-------------

## TEKNISK BESKRIVNING

## Avlopp för

<input type="checkbox"/> BDT	<input type="checkbox"/> Fekalier & BDT (ej urin)	<input checked="" type="checkbox"/> WC & BDT
Antal hushåll: 1		

## Situationsplan

<input type="checkbox"/> Avloppsanläggningen belägen enligt situationsplan	<input type="checkbox"/> Reviderad situationsplan finns
--	---

## Minireningsverk

Fabrikat och modell: Biovac FD 5 PEH.			
<input checked="" type="checkbox"/> Slamavskiljning inbyggd i minireningsverket	<input type="checkbox"/> Slamavskiljare separat från minireningsverket		
<input checked="" type="checkbox"/> Verket kräver slamsugning genom tankbil	<input type="checkbox"/> Verket slamtöms genom utbyte av slampåse		
<input checked="" type="checkbox"/> Förankrad	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceavtal finns	<input type="checkbox"/> Serviceavtal kommer att tecknas	
<input checked="" type="checkbox"/> Utloppet leds till: Dike			

\*t.ex. dräneringsrör i sand, damm, infiltration, markbädd, dike, rotzonsanläggning, våtmark

## Slamavskiljare (om ej inbyggd i minireningsverket)

Fabrikat och modell:			
<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> Betong	Antal kammare: _____ st	Våtvoly: _____ m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> Typgodkänd	<input type="checkbox"/> Inbyggd pumpbrunn	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning	

## Separata pumpanläggningar

<input type="checkbox"/> Behövs ej	<input type="checkbox"/> Före minireningsverket	<input checked="" type="checkbox"/> Efter minireningsverket	<input type="checkbox"/> Pumpen larmad
------------------------------------	---	---	--

**Urintank (för urinseparerande toaletter)**

Fabrikat och modell:			
Vätvolym: m <sup>3</sup>		<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> Betong
<input type="checkbox"/> I mark	<input type="checkbox"/> I källare/krypgrund	<input type="checkbox"/> Tanken är förankrad (viktigt vid hög grundvattennivå)	
<input type="checkbox"/> Elektrisk nivåvakt	<input type="checkbox"/> Lagring i tank sker utan lufttillsförsel	Urinledningens dimension Ø mm	

**Allmänna kontrollpunkter**

<input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll har skett att dränerings-, tak-, och dagvatten ej är anslutet till avloppsanläggningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontroll har skett att samtliga avloppsinstallationer är anslutna till den nya avloppsanläggningen

**Övriga upplysningar / kommentarer / avvikelser**

Pga Dåligt fall till Dike, och inga andra åtgärder hade funkat pga Plan tomt  
 Så monterades en Biovac Grävatten pump i direkt anslutning till minireningsverk, denna pumpar vatten till Markrör 110mm som har utlopp i dike

<input checked="" type="checkbox"/>	Skriftliga driftinstruktioner överlämnade till fastighetsägaren	<input type="checkbox"/>	Situationsplan bifogas
Anläggningen färdigställdes den	år	månad	dag
	2014	06	11
			<input checked="" type="checkbox"/> Fotodokumentation bifogas

Underskrift av entreprenör

Reik Fivelsdal

Namnförtydligande

Reik Fivelsdal.

**Rapporten skickas till Tanums Kommun, Miljöavdelningen, 457 81 Tanumshede**

Det är fastighetsägarens ansvar att Entreprenörsrapporten inkommer till miljöavdelningen.

Entreprenörsrapporten ska fyllas i av den som utfört avloppsanläggningen.