



Egnahemsgatan 11A
432 42 VARBERG

Datum
2026-04-29

Diarinumnummer
1735120-337872

Utfärdare

Sot & Ventgruppen Halland AB

Egnahemsgatan 11 A
432 42 Varberg
0340-10085

Fastighet

Fastighetsbeteckning

VARBERG SKÄLLÅKRA 3:19

Fastighetsadress

Lesses väg 4

Kontrolldatum

2026-04-24

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp

Öppen spis

Bränsleslag

Ved

Fabrikat/modell

Traditionell

Vaning

Bottenvåning

Utrymme

Allrum

Rök-/avgaskanal

Typ

Tegel

Fabrikat/modell

Benämning

Sakkunnighetsintyg

Besiktning av befintlig öppen spis ansluten på rökkanal i befintlig murad tegelskorsten.

Följande brister noterades:

*Rökkanalen är otät i vind och takgenomföring.

Övriga iakttagelser:

*Då rökkanalens area är relativt liten (halvsten X halvsten) i förhållande till eldstadens öppning samt att skorstenen är ganska låg så är förmodligen spisen ganska inrykningsbenägen.

Åtgärdsförslag: Rökkanalen måste tätas innan eldstaden tas i bruk, antingen genom att komplettera putsning på vind och i takgenomföring eller genom att glidgjuta rökkanalen. Det senare alternativet är dock mindre lämpligt då kanalarean minskas ytterligare. Om en braskassett installeras i spisen kan dock med fördel kanalen glidgutas eller förses med insatsrör.

Eldstaden måste besiktigas innan den tas i bruk.

Besiktningsman : Mårten Magnusson, 0703-711206

Utfall

Ej Godkänd

Besiktningsman

Mårten Magnusson