



SKFM Lars Sundström

Värtavägen 57
11538 Stockholm
Tel: 08-663 47 15
info@sotarenstockholm.nu

Certifierad enligt DET NORSKA VERITAS
Certifikatnr: 2007-SKM-AQ-2432

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskriftsdatum 2026-05-13
Protokollnummer 49488

Registernummer
Registernummer

Inga Astrid Elisabeth Jonsson
Nämndemansbacken 6
12838 Skarpnäck

Fastighet mm.	
Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
Riksamiralen 3	Nämndemansbacken 6
Beskrivning (bostadshus, kontot, etc)	Besiktning avser
Kedjehus	<input type="checkbox"/> Nybyggnad <input checked="" type="checkbox"/> Ändring <input checked="" type="checkbox"/> Befintlig
Byggfirma/kvalitetsansvarig	
Säker Eld & Ventilation i Stockholm AB	

Täthetsprovning/besiktning utförd den:	Besiktning omfattar rökkanal/eldstad/ventilationskanal till		
2026-05-11	Öppen spis med rökkanal		
Täthetsprovning kontrollerad genom:	Skorstensmaterial	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
<input type="checkbox"/> Läckagemätning <input checked="" type="checkbox"/> Röktrycksprovning	Tegel/Glidgjut	Ca:3m	N1
Angränsade kanaler	Utfall av täthetsprovningen:		
<input checked="" type="checkbox"/> Finns <input type="checkbox"/> Finns ej	<input checked="" type="checkbox"/> Täthetskrav uppfylls <input type="checkbox"/> Täthetskrav uppfylls ej		
Rök eller os i till den undersökta kanalen	Luftbehandlingsinstallation		
<input type="checkbox"/> Noterades <input checked="" type="checkbox"/> Noterades ej	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT/FTX		
Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart:		
<input type="checkbox"/> Noterade brister <input checked="" type="checkbox"/> Utan noterad brist	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		

Utlåtande

På uppdrag av Elisabeth Jonsson har besiktning utförts i ovan rubricerad fastighet.
Avser statusbesiktning av öppen spis med tillhörande rökkanal efter reparation.


Vid besiktningen noterades inga brister, rökkanalen är glidgjutet samt bedöms uppfylla de krav som anges i Boverkets Byggregler 29 5:4256.

Protokoll skickat till Byggnadsnämnd Fastighetsägare Kvalitetsansvarig Elisabeth Jonsson

Eldstäder rök- avgas- im- vent-kanaler har undersökts
 Godkänd Inte godkänd

Besiktningsdat	Sakkunnig	Besiktningman
2026-05-11	Anton Kanehed/Linuz Sjögård	Kanehed/Sjögård

Utlåtande, forts.

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for a written statement or report. There is a small diagonal tick mark in the bottom right corner of the box.