



Norrgårdsgatan 5
591 93 Motala

2026-05-28

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Sund 3:80
Byggnadens adress: Norrgårdsgatan 5
591 93 Motala

Exponeringstid: 2026-05-28 kl 09.30 **Till** 2026-05-28 kl 11.30

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 1plans villa med källare
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Vet ej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 15°C

Genomsnittlig radonhalt på entréplan: **81 Bq/m³**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Genomsnittlig radonhalt på källarplan: **275 Bq/m³**

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Obm Gruppen

Olle Hallén