

RICHARD PETTERSEN
BJÖRNESTAD 1
452 93 STRÖMSTAD

Till ägare av fastigheten Boråsgården 1:10 angående kontroll av fastighetens avloppsanläggning

Genomgång och inspektion

**Efter inspektion 2010-06 23 av fastighetens installationer för omhändertagande
av toalettavfall och BDT-vatten (Bad- Disk- och Tvättvatten), har miljö- och
hälsoskyddsavdelningen följande anmärkningar:**

- Slamavskiljaren saknar T-rör
- Viss rotinträngning i slamavskiljaren
- Godtagbart efterföljande reningssteg (reningssteg efter
slamavskiljning) saknas

Miljö- och byggnämnden vill att Ni sonderar möjligheten att uppgradera eller
byta ut reningsanläggningen för Er fastighet. Till Er hjälp finns bifogad
broschyr "Små avlopp i Strömstads kommun". Att anlägga eller ändra en
enskild avloppsanläggning kräver miljö- och byggnämndens tillstånd.

Observera att detta inte är ett föreläggande. Krav på åtgärder kan dock komma
att ställas inom en överskådlig framtid.

Har Ni frågor eller synpunkter på innehållet i detta protokoll, kontakta
undertecknad.

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN

Fredrik Werling
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0526-193 49
0702 10 53 80
fredrik.werling@stromstad.se