

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2017:3, OVK 3, har utförts i denna byggnad



Fastighetsbeteckning		Internt byggnadsnamn	
Kv. Hägern 2 Alingsås kommun		Frälsningsarmen	
Adress			
Torggatan 1 samt Norra ringgatan 21			
Systemnr			
LB01,FF2,FF3,FF4,FF5			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Steve Lindell	2024.10.29	Trollhättan 2024.10.29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
Godkänd	2027.10.29 samt 2030		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
IDCC i Lidköping AB	Riksbehörighet K	Kiwa Sverige	07216.

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

AGGREGAT OCH FLÄKTDATA



Objekt: Frälsningsarmen Alingsås
Byggnad: Kv. Hägern 2
System: LB01
Datum: 2024.10.29
Signatur: SJ

	Tilluft	Frånluft	Anm.
AGGREGAT	LB01	LB01	
Fabrikat	ABB Ventilation	ABB Ventilation	
Typ	EC 2000	EC 2000	
Ordernummer			
FLÄKT			
Fabrikat			
Typ			
Remskiva			
Bussning			
MOTOR			
Fabrikat			
Typ			
Effekt kW	3,4	2,4	
Märkström A			
Driftström A			
Spänning V	400	400	
Varvtal rpm			
SFP			
FLÖDE			
Enligt ritning l/s	305-1290	200-340	
Erhållet l/s	319-1290	195-382	
Kanaltryck Pa			
Uteluft / Avluft Pa			
FILTER			
Typ			
Helkasett			
Halvkasett			
Kvartkasett			
Filtermatta			
Anm.			

LUFTFLÖDESPROTOKOLL



Objekt: Frälsningsarmen Alingsås
Byggnad: Kv. Hägern 2
System: LB01, FF2, FF3, FF4
Datum: 2024.10.29
Signatur: SJ

Rums nr.	Rumsnamn	Tilluftsflöde, l/s		Frånluftsflöde, l/s		Anmärkning
		beräknad	erhållet	beräknad	erhållet	
	Plan 1					
302	Allrum	80-240	100-260	80-240	100-260	LB01 samt FF3
	Bottenvåning					
204	Förråd / Exp	25	25	40	50	LB01 samt FF3
205	Kapprum			50	47	LB01
206	Wc			25	23	LB01
207	Kaffe / Kök			15-50	15-50	FF3
208	Servering	100-400	92-390	0-250	48-250	LB01 samt FF3
212	Wc			20	13-24	FF2
214	Möteslokal	0-400	90-400	0-400	90-400	LB01 samt FF2
	Källarvåning					
104	Städ			25	25	LB01
105	Fläktrum			50	50	LB01
105B	Förråd			25	25	LB01
106	Wc / Dusch			25	25	LB01
107	Ungdomslokal	100-240	12-215	0-140	0-187	LB01
109	Förråd			15	20	FF4
110	Undercentral			40	40	FF4
111	Wc			15	15	FF4
113	Förråd			15	15	FF4
	Tvättstuga mm				40-80	FF5
	Lägenheter					
Lgh 1001	Kök				10-41	Kryddhulleaggregat
	Badrum				15	
Lgh 1002	Övernattningsslgh	Uteluft	Ok			
	Bad			Själv drag	Ok	
1101	Självdrag med Paxfläkt i bad		Ok		Ok	
1201	Självdrag med Paxfläkt i bad		Ok		Ok	
1301	Självdrag		Ok		Ok	
Summa		305-1290	319-1290	440-1425	588-1482	