

Egenkontroll



Installatör: *Andreas Blind*
Projekt: *Badrens renovering*
Egenkontroll: Elinstallationer

	Sign	Ej aktuellt
Utfört arbete enligt arbetsorder/ anvisning.	AB	
Funktionstest på installerat material	AB	
Kontroll-mätningar på installerat material	AB	
Uppmärkning av installerat material	AB	
Kontrollera att kablar har rätt area	AB	
Kontrollera att installerat material har rätt IP klass.	AB	
Kontrollera att material är installerat på rätt anvisade platser	AB	
Informera kund om funktioner på installerat material		X
Testat jordfelsbrytare på samtliga delar	AB	
Städat och tagit hand om överblivet material/skräp	AB	
Återlämnat nycklar		X
Avvikelser:		X

*Hennik gör igenom
med kund
enligt öh.*

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör SARAB INSTALLATION VVS AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201419102 Org.nummer 556895-5156

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If försäkring

Objekt Badrumsrenoveringar enligt offret

Beställare Månskensvägen 235 Tullinge

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2015-03-01 till 2015-04-01

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Alfix</u>	Systembenämning <u>Folie</u>
■ <i>Vägg våtzone 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Alfix</u>	Systembenämning <u>Folie</u>
■ <i>Vägg våtzone 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Alfix</u>	Systembenämning <u>Folie</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Lars Ålström

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Henrik Karlsson



Ort och datum 2015-02-15 Namnteckning Henrik Karlsson

Dokumentet avser (ange antal) 2 st Badrum våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

Intyg om Säker Vatteninstallation

VVS-installationen är utförd enligt branschregler Säker vatteninstallation

Objekt: Månskensvägen 235

Kund: Camilla Borg **Kontaktperson:**

Adress: Månskensvägen 235

Arbetet omfattar: Kv vv avlopp

Avvikelser från kraven i branschregler Säker Vatteninstallation på grund av:

Information om branschregler Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se

Tullinge 2014-04-01

Ort och datum

Henrik Karlsson

Intyget ifyllt av

Henrik Karlsson 501104

Namnförtydligande och branschlegitimationsnr.

