

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör MA Kakel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202010259

Org.nummer 559260-8870

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Tryggghansa

Objekt Bäckvägen 14 51560

Beställare Kristina Sandberg

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-01

till 2022-01-15

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör _____ Systembenämning FF System Folie 1-K/2-K

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör _____ Systembenämning FF System Folie 1-K/2-K

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör _____ Systembenämning FF System Folie 1-K/2-K

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☐ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Mohamed Mustafa

Våtrumsansvarig arbetsledare Mohamed Mustafa

Ort och datum Bäckvägen 14 51560 Svaneholm 2022-01-19

Signerat via BankID av MOHAMED MUSTAFA

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag



Byggeramikrådet



