

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Anders Eriksson Kakel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

201154147

Org.nummer 556869-1272

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Advokatvägen 15 54154 Skövde, Åklagaren 5, vän 1

Beställare Badrumsexperten

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2025-11-19

till 2025-12-10

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☐ Ja ☒ Nej Vägg: ☐ Ja ☒ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Anders Eriksson

Våtrumsansvarig arbetsledare Anders Eriksson



Byggeramikrådet

Ort och datum Skövde 2026-03-11

Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag