

Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Västerhejde Vibble 1:165
Adress: Vibble Vävaregatan 15
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis - Sekundär	2025-02-07	2022-03-17
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Övriga upplysningar Bra att veta: Det finns några lösa stenar i toppen på skorstenen, dock inget akut som behöver göras nu.

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Skarphällsgatan 16 B
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se



Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946
Skarphällsgatan 16 B
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07
info@bfb.se
www.bfb.se