

Kevin Haglund



## Tillstånd till minireningsverk för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp för HOVSÄTER 1:31 och HOVSÄTER 1:36

### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar tillstånd till minireningsverk WSB Clean 10pe för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp för fastigheten HOVSÄTER 1:31 och HOVSÄTER 1:36

För handläggning av ärendet tar miljöavdelningen ut en avgift om 8600 kr enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige (faktura skickas separat).

Tillståndet gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls.

### Villkor

#### Avloppsanläggningen

- Minireningsverket ska placeras, installeras och brukas enligt inkomna handlingar i ansökan och enligt tillverkarens anvisningar om inget annat framgår i beslutet.
- Minireningsverket ska vara av typ WSB Clean och vara dimensionerat för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättavlopp från 2 hushåll motsvarande 10 pe.
- Utgående avloppsvatten från minireningsverket ska kunna provtas.
- Tak-, dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till någon del av anläggningen.

#### Rapportering

- Vid avvikelse från situationsplanen ska ändringen ske i samråd med miljöavdelningen. Ny situationsplan ska bifogas utförandeintyget.
- En kopia på ifyllt utförandeintyg ska lämnas in till miljöavdelningen inom 10 dagar efter färdigställandet.

#### Drift

- Anläggningen ska underhållas och skötas så att dess funktion säkerställs. Detta kan ske genom att följa tillverkarens instruktioner och/eller anlita sakkunnig.
- Dokumentation från underhåll och service ska finnas tillgängligt hos dig och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.

- Minireningsverket ska ha en larmfunktion så att driftstörningar upptäcks.

### Lagstöd

Beslutet tas med stöd av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och med hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 2-3, 6-7 §§, 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808).

Beslut om avgift tas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om taxa.

### Ärendets bakgrund

Ansökan om minireningsverk för 2 bostadshus på HOVSÄTER 1:31 och 1:36 kom in den 10 november 2022 från Kevin Haglund. Närmsta vattentäkt är belägen ca 100 m från anläggningen. Utsläpp sker i dike. Fastigheten ligger utanför planlagt område.

### Skäl för beslut

#### *Skyddsnivå för miljöskydd*

Avståndet mellan utsläppspunkten och vattenområdet är cirka 100 meter. Vattenområdet har enligt Vattenmyndigheten god ekologisk status. Anläggningen har enligt uppgifter i ansökan potential att klara av hög miljöskyddsnivå. Utsläppet bedöms inte försämra förutsättningarna för att klara miljökvalitetsnormen för vattenområdet.

Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken. Planerad avloppsanläggning bedöms inte väsentligt påverka livsvillkoren för växt- och djurliv och inte heller påverka allmänhetens tillgång till strandområdet.

### Upplysningar och information

- Om anläggningen inte är utförd den 31 augusti 2023 kan miljö- och byggnadsnämnden komma att besluta om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattenspolande toalett på fastigheten. Arbete med tillsyn/förbud debiteras med timavgift.
- Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga till länsstyrelsen, i bilagan kan du läsa hur man gör.
- Beslutet är en värdehandling. Vid ägarbyte bör du lämna över beslutet samt handlingar gällande skötsel och underhåll till den nya fastighetsägaren.
- Miljöavdelningen har inte tagit ställning till om det behövs andra tillstånd för anläggningen, till exempel för att använda annans mark eller utsläpp till ett dikningsföretag.
- Du som fastighetsägare ansvarar för att minireningsverket är märkt med instruktioner för slamtömning. Om minireningsverket inte töms för att instruktioner saknas måste du som fastighetsägare betala för framkörningen.

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Beslutet är elektroniskt undertecknad av

Per Heydorn

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor:

1. Hur man överklagar
2. Kopia av situationsplan
3. Utförandeintyg

Kopia till: [thomas@kgeab.se](mailto:thomas@kgeab.se)

## HUR DU ÖVERKLAGAR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT

### VART SKA BESLUTET ÖVERKLAGAS?

Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos

Länsstyrelsen Västra Götalands län,  
Rättsenheten  
403 40 Göteborg

Överklagandet ska skickas eller lämnas in till  
**Miljö- och byggnadsnämnden**  
**Tanums kommun**  
**45781 Tanumshede**

Eller epost: [mbn.diarium@tanum.se](mailto:mbn.diarium@tanum.se)

Observera att miljö- och byggnadsnämnden endast behöver ett exemplar av överklagandet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar miljö- och byggnadsnämnden överklagandet och handlingar i ärendet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

### HUR LÅNG TID HAR MAN PÅ SIG ATT SVARA?

Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet.

Vid förenklad delgivning beräknas du ha tagit del av handlingen två veckor från den dag förvaltningen skickade ut den.

### HUR SKA ÖVERKLAGANDET UTFORMAS?

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla:

- vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutsdatum, paragrafnummer och ärendets diarienummer.
- redogörelse för hur du anser att beslutet ska ändras och varför.
- ditt namn, adress och telefonnummer.