

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Byggchristian I Värmland AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201166001

Org.nummer 556809-9708

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IF Skadeförsäkringar AB

Objekt #1592# Klarinettgatan 44 65633 Karlstad

Beställare Peter Ramqvist

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-02-18

till 2020-02-18

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv*

Tillverkare/Leverantör Lip

Systembenämning System 27

■ *Vägg våtzon 1*

Tillverkare/Leverantör Lip

Systembenämning System 27

■ *Vägg våtzon 2*

Tillverkare/Leverantör Lip

Systembenämning System 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Håkansson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Christian Andersson



Ort och datum VÄLBERG 2020-03-04

Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag