

Anders Ekholm
Ryttartorpetmyra 128
74893 Österbybruk

Tillsyn av avloppsanläggning, Myra 1:16

Bygg- och miljöförvaltningen har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten Myra 1:16. Platsbesök genomfördes den 28 maj 2018 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Maria Löwén och Anicetus Tanyi.

Vid inspektionen framkom följande information

På fastigheten finns

- 1 bostadshus
- 1 vattentäkt
- 1 avloppsanläggning.

Till bostaden finns en enskild avloppsanläggning ansluten. Avloppsanläggningen är dimensionerad för vattentoalett + bad-, disk- och tvättvatten.

Beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd finns från 2002. Anläggningen är slutbesiktad 2006.
- Slamavskiljare med en volym på 2000 liter, tre kammare samt t-rör.
- Anläggningen är utrustad med fördelningsbrunn.
- Efterbehandling utgörs av en infiltrationsanläggning med tillhörande luftningsrör. På grund av längden på rören gick de inte att inspektera.

Vid inspektion av avloppsanläggningen framkom inga avvikelser.

Bedömning

Bygg- och miljönämnden har inte hittat några avvikelser avseende avloppsanläggningen. Ärendet kommer att avslutas.

Avgift

En avgift på 2 060 kronor tas ut för inspektionen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

Delgivning

I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

Information

Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer.

Om vi inte hört något från er inom denna tid avslutas ärendet.

Observera att anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs om en ändring ska utföras på en avloppsanläggning och att tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om ett nytt avlopp ska inrättas. Om avlopp inrättas eller ändring vidtas utan anmälan eller tillstånd kan en miljö sanktionsavgift komma att dömas ut. Kontakta därför alltid Bygg- och miljöförvaltningen innan ni vidtar några åtgärder på avloppsanläggningen.

Vill ni veta mer om inspektionen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post osthammardirekt@osthammar.se.

Bygg- och miljöförvaltningen

Bilaga

Delgivningskvitto

Frankerat svarskuvert

Information om delgivning

Inventering av enskilda avlopp – Så här går det till