

Kontrollpunkter Systematiskt brandskyddsarbete Tjörnarps

Storstugan

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i samtliga sovrum och vardagsrum.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Hel och ren	OK	
Ljud fungerar	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Hel och ren		
Ljud fungerar		

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Batteribyte	OK	25-11-03

Handbrandsläckare

En handbrandsläckare ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	står vid ytterdörr	
Sprint sitter i	OK	
Manometer på grönt	OK	
Vänd upp och ner	OK	
Datumkontroll	2017-01	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Sprint sitter i		
Manometer på grönt		
Vänd upp och ner		
Datumkontroll		

Kontrollpunkter Systematiskt brandskyddsarbete Tjörnarps

Stuga 1

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i samtliga sovrum och vardagsrum.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Hel och ren	OK	
Ljud fungerar	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Hel och ren		
Ljud fungerar		

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Batteribyte	OK	25-11-03

Handbrandsläckare

En handbrandsläckare ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Sprint sitter i	OK	
Manometer på grönt	OK	
Vänd upp och ner	OK	
Datumkontroll	26/7-01	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Sprint sitter i		
Manometer på grönt		
Vänd upp och ner		
Datumkontroll		

Brandfilt

En brandfilt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till köket.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Oanvänd	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Oanvänd		

Brandinformation till boende


En informationsskylt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	Felskyltad	
Korrekt information	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Korrekt information		

Verifiering

Kontroll utförd av	Kenneth Karlsson
Datum kontroll 1	2026-03-12
Datum kontroll 2	

260411 FJÄCKINGE



JONAS JONSSON, ORDFÖRANDE
BARNCANCERFONDEN SÖDRA

Kontrollpunkter Systematiskt brandskyddsarbete Tjörnarps

Stuga 2

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i samtliga sovrum och vardagsrum.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Hel och ren	OK	
Ljud fungerar	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Hel och ren		
Ljud fungerar		

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Batteribyte	OK	25-11-03

Handbrandsläckare

En handbrandsläckare ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Sprint sitter i	OK	
Manometer på grönt	OK	
Vänd upp och ner	OK	
Datumkontroll	2017-01	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Sprint sitter i		
Manometer på grönt		
Vänd upp och ner		
Datumkontroll		

Brandfilt

En brandfilt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till köket.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Oanvänd	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Oanvänd		

Brandinformation till boende

En informationsskylt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	Felskyltad	
Korrekt information	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Korrekt information		

Verifiering

Kontroll utförd av	Kenneth Karlsson
Datum kontroll 1	2026-03-12
Datum kontroll 2	

260411 FJÄLKINGE



JONAS JONSSON, ORDFÖRANDE
BARNCANCERTONDEN SÖDRA

Kontrollpunkter Systematiskt brandskyddsarbete Tjörnarps

Stuga 3

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i samtliga sovrum och vardagsrum.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Hel och ren	OK	
Ljud fungerar	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Hel och ren		
Ljud fungerar		

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Batteribyte	OK	25-11-03

Handbrandsläckare

En handbrandsläckare ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Sprint sitter i	OK	
Manometer på grönt	OK	
Vänd upp och ner	OK	
Datumkontroll	2025-04	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Sprint sitter i		
Manometer på grönt		
Vänd upp och ner		
Datumkontroll		

Brandfilt

En brandfilt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till köket.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Oanvänd	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Oanvänd		

Brandinformation till boende

En informationsskylt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	Felskyltad	
Korrekt information	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Korrekt information		

Verifiering

Kontroll utförd av	Kenneth Karlsson
Datum kontroll 1	2026-03-12
Datum kontroll 2	

260411 FJÄLKINGE



JONAS JONSSON, ORDFÖRANDE
BARNCANCERFONDEN SÖDRA

Kontrollpunkter Systematiskt brandskyddsarbete Tjörnarps

Stuga 4

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i samtliga sovrum och vardagsrum.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Hel och ren	OK	
Ljud fungerar	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Hel och ren		
Ljud fungerar		

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Batteribyte	OK	25-11-03

Handbrandsläckare

En handbrandsläckare ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Sprint sitter i	OK	
Manometer på grönt	OK	
Vänd upp och ner	OK	
Datumkontroll	2017-01	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Sprint sitter i		
Manometer på grönt		
Vänd upp och ner		
Datumkontroll		

Brandfilt

En brandfilt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till köket.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	OK	
Oanvänd	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Oanvänd		

Brandinformation till boende

En informationsskylt ska finnas i varje stuga och ska hänga i anslutning till utgången.

Kontroll 1	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats	Fel skyltad	
Korrekt information	OK	
Kontroll 2	Anmärkning	Åtgärdat
Sitter på plats		
Korrekt information		

Verifiering

Kontroll utförd av	Kenneth Karlsson
Datum kontroll 1	2026-03-12
Datum kontroll 2	

260411 TJÄCKINGE



JONAS JÖNSSON, ORDFÖRANDE
BARNCANCERFONDEN SÖDRA