NORRTÄLJE KOMMUN
Hälsovårdskontoret

att anläggningen utföres i enlighet med Statens Naturvårdsverks publikation 1971:2

att anläggningen skötes så att sanitär olägenhet ej uppstår

att infiltrationsledningens totala längd bör vara
c:a 18 meter

att anläggningen utföres inom 2 år från beslutsdatum

att .....

.....

att .....

.....

Övrigt Slamavskiljaren skall vara en trekammarbrunn, diameter
120 cm och med ett vattendjup av 200 cm.

.....

.....

Norrtälje 1976-07-12

Thore Mattsson

Thore Mattsson
Hälsovårdsinspektör

Juni -75