



NOMIDA AB
c/o Daniel Fridérus
Ormåsa Stora 1
516 93 Rångedala

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2026-08-17

Diarienummer
45434.2-345225

Utfärdare

NOMIDA AB
c/o Daniel Fridérus
Ormåsa Stora 1
516 93 Rångedala
0703-810818

Adressat

Lotta Hall

Holmängsvägen 875
44175 Sollebrunn

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
ALINGSÅS HOLMÄNGEN 1:5	Lotta Hall	Lotta Hall
Fastighetsadress	Holmängsvägen 875	Holmängsvägen 875
	44175 Sollebrunn	44175 Sollebrunn
Kontrolldatum		
2026-07-01		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis - Sekundär	Vedspis	Första våningen	Kök
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad	140x140

Statusbesiktning

Okulär kontroll av vedspis.

Murad skorsten 8 meter
Rökkanalens kanaldimension 140x140 mm

Sotlucka bakom eldstad trä mot rökkanal bör avlägsnas innan eldstad tas i bruk.

Taksäkerhet: Utan anmärkning.

Utfall

Besiktningsman

Dennis Hermann



NOMIDA AB
c/o Daniel Fridérus
Ormåsa Stora 1
516 93 Rångedala

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2026-08-14

Diarienummer
45434.2-345102

Utfärdare

NOMIDA AB
c/o Daniel Fridérus
Ormåsa Stora 1
516 93 Rångedala
0703-810818

Adressat

Lotta Hall

Holmängsvägen 875
44175 Sollebrunn

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress	Lotta Hall	Lotta Hall
Holmängsvägen 875	Holmängsvägen 875	Holmängsvägen 875
Kontrolldatum	44175 Sollebrunn	44175 Sollebrunn
2026-07-01		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Kakelugn - Sekundär			Allrum
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Besiktning

Besiktning av kakelugn stående i allrum ,med tillhörande skorsten ca 8m

Utan erinrar

Taksäkerhet utan anmärkning

Utfall

utan erinrar

Besiktningsman

Dennis Hermann