Torsby Sotningsdistrikt AB

Tallmovägen 7 B
680 63 Likenäs

Besiktningsprotokoll

Datum
2026-10-11

Diarienummer
6926-350518

Utfärdare
Torsby Sotningsdistrikt AB

Tallmovägen 7 B
680 63 Likenäs
0564-100 35

Adressat

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Västanvik 1:438		
Fastighetsadress		
Framgårdsvägen 16		
Kontrolldatum		
2026-10-08		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppen spis	Murad öppen spis	Källarvåning	Gillestuga

Bränsleslag
Ved

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Stålskorsten med schakt	Skorstenen

Besiktning

Anmärkningar:

Rökkanalen är inte besiktningsbar i takgenomföringen från källaren och i källarbjälklaget.

Åtgärd såga bort gipsskivan och eventuellt brännbart material närmast den oisolerade rökkanalen.

Smörj muttrarna till sotluckan som sitter i botten på rökkanalen.

Beställ sen en brandskyddskontroll för vidare undersökning

Utfall

Eldningsförbud

Besiktningsman
Jan Olsson