NORRTÄLJE KOMMUN

DELEGATIONSBESLUT

Datum	Diarienummer
2020-07-27	2020-1419

NP Bygg
Vegagatan 13 A
761 32 Norrtälje

Tillstånd till enskild avloppsanläggning för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten

Fastighet: Gräfsta 3:21-3:24, Gräfsta 3:15

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja ansökan med följande villkor:

Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med det av sökanden inlämnade förslaget, upprättat av NP Bygg och daterat 2020-07-03.

Anläggningsarbete får påbörjas först när beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter det att beslutet delgivits berörda parter.

Avloppsvattnet ska avledas till en grovrenstank och vidare ett minireningsverk av modell Topas 20 med en upplyft efterpoleringsbädd. Anläggningen dimensioneras för fyra hushåll.

Schaktbotten för efterpoleringsbädden ska som lägst anläggas vid befintlig marknivå.

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta avloppsanläggningen.

Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning.

Tömningsinstruktion för minireningsverket ska finnas tillgänglig i anslutning till verket i samband med tömning.

Ett egenkontrollprogram ska tas fram och enligt tillverkarens anvisningar bedrivas och journalföras. Vid begäran ska kopia på journal över egenkontroll kunna delges Bygg- och miljönämnden.

Anläggningens drift och funktion ska kontrolleras minst en gång per år av sakkunnig person med specialkunskaper om avloppsreningsverk.

Resthalten i det utgående avloppsvattnet från avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå avseende miljöskydd, vilket innebär en reduktion av organiska ämnen (BOD7) med minst 90 % och totalfosfor (Ptot) med minst 70 %. Motsvarande halter är med denna reduktion 30 mg/l BOD_7 och 3 mg P_{tot}.

Provtagning av utgående avloppsvatten med analys av BOD_7 och P_{tot} ska utföras efter att anläggningen har varit i drift i ett år. Provtagning ska ske i samråd med miljö- och

Dokumentet är elektroniskt signerat

Beslut - E-2020-1419 - Pernilla Eriksson - 2020-07-27

NORRTÄLJE KOMMUN

Diarienummer
2020-1419

hälsoskyddsavdelningen och resultatet ska delges Bygg- och miljönämnden för bedömning av fortsatt behov av provtagning.

Anläggningen ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år från beslutsdatum.

Bifogad Entreprenörsrapport ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att rapporten inkommer till Bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutar även att ta ut en avgift på 10 160 kronor, enligt gällande taxa beslutad av Kommunfullmäktige. Avgiften baseras på en fastställd handläggningstid på 8 timmar. Avgiften tas ut även om beslutet överklagas.

Lagrum
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 7 § samt 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808), med hänvisning till 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 26 kap 19 § miljöbalken, 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Motivering
Aktuell fastighet ligger inom ett område som omfattas av kraven för normal skyddsnivå avseende miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Detta fordrar en reduktion av BOD_7 med minst 90 % och P_{tot} med minst 70 %. Motsvarande halter är med denna reduktion 30 mg/l BOD_7 och 3 mg P_{tot}.

För kontroll av reningsgraden ska provtagning ske av parametrarna BOD_7 och P_{tot} när avloppsanläggningen varit i bruk ca ett år. Värdena ska delges Bygg- och miljönämnden för utvärdering och bedömning av vidare behov av provtagning.

Aktuell fastighet ligger inom ett område som Bygg- och miljönämnden bedömer omfattas av kraven för normal skyddsnivå avseende hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17).

Närmsta dricksvattentäkt är belägen minst 100 meter från planerad utsläppspunkt, ej i avrinningsriktning. Avrinning bedöms ske mot befintligt dike och vidare mot skogsmark. Inga dricksvattentäkter bedöms påverkas av planerad avloppsanläggning.

Eftersom inga närliggande fastigheter bedöms påverkas av den planerade anläggningen har inga grannfastighetsägare hörts i ärendet.

Ett servitutsavtal för anläggning, nyttjande och underhåll av ett avloppsreningsverk med efterpolering har upprättats mellan stamfastigheten Gräftsa 3:15 och fastigheterna Gräfsta 3:21-3:24.

Det är viktigt att leverantörens anvisningar för egenkontroll och support/service/driftavtal av avloppsanläggningen efterlevs.

NORRTÄLJE KOMMUN

Diarienummer
2020-1419

För att säkerställa att minireningsverket blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion negativt krävs en tydlig tömningsinstruktion. Denna instruktion ska finnas tillgänglig i anslutning till verket i samband med tömning. Det är viktigt att tydligt märka ut var i verket tömning ska ske och även se till att eventuellt känsliga delar skyddas. Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger detta ansvar på fastighetsägaren.

Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen avloppslösning inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.

Bakgrund
Till Bygg- och miljönämnden inkom 2020-07-03 en ansökan om att på fastigheten Gräfsta 3:15 få anlägga en enskild avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från vattentoalett samt bad, disk och tvätt från fastigheterna Gräfsta 3:21-3:24. Det inkomna förslaget för utförande av avloppsanläggningen innebär att avloppsvattnet avleds till en grovrenstank och vidare till ett minireningsverk av modell Topas 20 och vidare till en upplyft efterpoleringsbädd med en yta om minst 20 kvadratmeter. Anläggningen dimensioneras för fyra hushåll.

Tillämplig lagstiftning
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För att undvika olägenhet ska lämpliga avloppsanläggningar inrättas.

Enligt 16 kap 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

Enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

Enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så gäller ett tillstånd enligt 13 eller 17 § i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Enligt 35 § Förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut som kan överklagas verkställas först när överklagandetiden löpt ut.

Enligt 44 § Förvaltningslagen (2017:900) ska ett överklagande ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor från det att den som överklagat tagit del av beslutet.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska den som bedriver sådan verksamhet som kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och miljön kontinuerligt kontrollera verksamheten.

NORRTÄLJE KOMMUN

Diarienummer
2020-1419

Enligt 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får Bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, fastställd av Kommunfullmäktige, ska avgift tas ut för prövning och tillsyn.

Övrigt

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion
- Minireningsverkets funktion bygger på att slamtömning sker regelbundet
- Vändplan för slamtömningsfordon behöver anordnas

Du kan begära att beslutet överprövas

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till Länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Bygg- och miljönämnden
Beslutsdatum: 2020-07-27
Diarienummer: 2020-1419

Pernilla Eriksson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0176-710 00 (Kontaktcenter)

Bilagor

Entreprenörsrapport avseende avlopp för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten till minireningsverk

NORRTÄLJE KOMMUN

Diarienummer
2020-1419

ENTREPRENÖRSRAPPORT

Avseende: Avlopp för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten till minireningsverk

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning:	Beslutets diarienummer
Gräfsta 3:21-3:24 (Gräfsta 3:15, del av)	2020-1419

Anläggningen

Anläggningen är utförd och placerad i enlighet med tillstånd:	Anläggningen tas i bruk:
☐ Ja ☐ Nej, ny information bifogas	Datum:.....

Minireningsverk

☐ Det anlagda minireningsverket är helt ny och ersätter inte en befintlig anläggning.

☐ Det anlagda minireningsverket ersätter en befintlig slamavskiljare som tas ur bruk.*

☐ Det anlagda minireningsverket kompletterar en tidigare anläggning på fastigheten.

*Befintligt slamtömningsabonnemang på den anläggning som ska tas ur bruk avslutas först då anläggningen är sluttömd. Sluttömning beställs via Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se, telefon: 0176-710 00.

Fabrikat/typ:	Minireningsverkets slamlagervolym (m^3):
Fosforfälla/Fosforfilter ☐ Ja ☐ Nej	Uttjänt fosforfälla/fosforfilter ska hämtas av Norrtälje kommun. Se **norrtalje.se/minireningsverk**

Minireningsverket är gemensamt med annan fastighet:

☐ Nej ☐ Ja, ange fastighetsbeteckningen:.....

Efterföljande rening

☐ Infiltration ☐ Markbädd ☐ Efterpolering	Luftning av spridningsledning: ☐ Ja ☐ Nej
Ledningarnas antal:..... Längd:..... m Spridningsyta:..... m^2	
Har avskärande dränering utförts: ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ej aktuell	
Avloppsvattnet pumpas ☐ Ja ☐ Nej	Fördelningsbrunn ☐ Ja ☐ Nej
Schaktbottensdjup:……..cm	Förstärkningslager:……..cm

Endast vid markbädd

Markbäddens botten är tät ☐ Nej ☐ Ja, tätad med:……	
Utloppsledning från markbädd till ☐ Dike ☐ Stenkista ☐ ……....	Provtagningsbrunn ☐ Ja ☐ Nej

Bilagor

Bocka för de bilagor som du bifogar.

☐ Tre, eller vid markbädd fyra, bilder - **Ska alltid bifogas och bilderna ska visa:**

- Bild nr 1 ska visa schaktbotten.
- Bild nr 2 ska visa pålagd markbäddssand (i förekommande fall).
- Bild nr 3 ska visa singel och ledningarna utlagda.
- Vid markbädd även bild nr 4 som ska visa dräneringslagret som visar utloppsledningar.

Fortsätt på nästa sida!

☐ Ny situationsplan/ny information. **Ska alltid bifogas om anläggningen inte utförts eller placerats enligt tillstånd**.

NORRTÄLJE KOMMUN

Diarienummer
2020-1419

Övrigt

Namnunderskrift

Entreprenör, namn: (texta tydligt)	Telefon dagtid:
Namnunderskrift:…….....	Datum:…….....

Lämna in Entreprenörsrapporten och övriga dokument/bilder
Välj endast ett av de två alternativen nedan.

Alternativ 1 – Skannas in till pdf-format (bilder jpg) och mejlas till: bygg.miljonamnden@norrtalje.se
Alternativ 2 - Skickas till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 28 Norrtälje