NORRTÄLJE KOMMUN

DELEGATIONSBESLUT

Datum	Diarienummer
2008-06-09	2008-1970-412

Sökande
Egon Franko Reichl
Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Tillstånd till installation av vattentoalett ansluten till sluten tank

ANSÖKAN/ANMÄLAN

Fastighetsbeteckning: Senneby 17:9 i Väddö församling, Norrtälje kommun
Fastighetsägare: REICHL,F EGON och TORSBRINK,ANNA LINDA CHATARINA

BESLUT

Med stöd av 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, beviljas ansökan/anmälan med följande villkor:

att den slutna tanken har en volym på minst 3 kubikmeter och förses med larmanordning som visar när tömning skall ske samt att det inlämnade förslaget, upprättat av sökanden och daterat 2008-05-08 följs i övrigt,

att snålspolande toalett med spolvattenmängd <1 liter per spolning installeras,

att installationsarbetena utförs fackmässigt och enligt tillverkarens anvisningar,

att anläggningen påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutförs inom fem år från beslutsdatum,

att bifogad entreprenörsrapport inlämnas till bygg- och miljökontoret snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att entreprenörsrapporten inkommer till bygg- och miljökontoret.

ÖVRIGT

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion.
- För att säkerställa att spolvattenmängden håller sig under 1 liter per spolning bör vakuumteknik användas.
- Tanken ska vara försedd med manlucka ≥ Ø 0,60 m. För tankar med vakuumsystem kan tömningsöppningen begränsas till ca ≥ Ø 0,15 m.
- Tankar med snabbkoppling godtas inte.

AVGIFT ENLIGT GÄLLANDE TAXA

6640 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.
Person-/organisationsnummer: 630512-0690

Bygg- och miljökontoret
Maria Grauers
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefontid: Måndagar och torsdagar klockan 09.00 – 11.00. Telefon: 0176 – 713 48

Bifogas: Information om hur ni överklagar, Råd för drift och skötsel av avloppsanläggning, Entreprenörsrapport