TANUMS KOMMUN

**Miljöavdelningen**

**Meddelande**
2014-10-31

**Vår referens**
MBN 2010/0152-821

[redacted]

# Entreprenörsrapport mottagen

**Beslutsdatum**: 2014-04-29

**Sökande:** [redacted]

**Fastighet:** Tanums-Hogar 1:5
Fastigheten är bebyggd

**Anläggningens placering:** På fastigheten

**Anläggningen slutrapporterad:** 2014-10-10

**Anläggningens delar**:

Förbehandling: Befintlig slamavskiljare för ett hushåll
Enligt renhållningsregistret är volymen på 3 $m^3$

Behandling: Markbädd om 25 $m^2$ för wc-, bad-, disk och tvättavlopp.

Utlopp: Öppet dike

**Slamtömning slamavskiljare:** 1 gång per år

**Övrigt:** Pumpbrunn ärm installerad efter slamavskiljaren

MILJÖAVDELNINGEN

Niclas Wigforss
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till:
Akten