Miljöenheten/ Sektor samhälle
Anicetus Tanyi

[redacted]
Ytternuttö 152
742 92 Östhammar

Tillsyn av avloppsanläggning, Ytternuttö 4:16

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten Ytternuttö 4:16. Platsbesök genomfördes den 5 oktober 2022 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Anicetus Tanyi och Cecilia Andersson.

Vid inspektionen framkom följande information

På fastigheten finns

- 1 bostadshus
- 1 vattentäkt
- 1 avloppsanläggning

Till bostadshuset finns en enskild avloppsanläggning ansluten. Avloppsanläggningen är dimensionerad för vattentoalett + bad-, disk- och tvättvatten.

Beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd finns från 1980 för en gemensamanläggning för 4 fastigheter där Ytternuttö 4:16 ingår.
- Slamavskiljarens antal kamrar kunde inte konstateras.
- Slamavskiljaren har en volym på 2 000 liter.
- Anläggningen är utrustad med fördelningsbrunn.
- Efterbehandling utgörs av en gemensam markbädd med 3 luftningsrör.

Vid inspektion av avloppsanläggningen framkom inga avvikelser.

Bedömning
Bygg- och miljönämnden har inte för avsikt att gå vidare med ärendet.

Avgift
En avgift på 3 393 kronor tas ut för inspektionen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

Delgivning
I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

Information
Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer.

Om vi inte hört något från er inom denna tid avslutas ärendet.

Observera att anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs om en ändring ska utföras på en

avloppsanläggning och att tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om ett nytt avlopp ska inrättas. Om avlopp inrättas eller ändring vidtas utan anmälan eller tillstånd kan en miljösanktionsavgift komma att dömas ut. Kontakta därför alltid Bygg- och miljönämnden innan ni vidtar några åtgärder på avloppsanläggningen.

Vill ni veta mer om inspektionen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post osthammardirekt@osthammar.se.

Bygg- och miljönämnden

Bilagor
Tillsyn på enskilt avlopp – så här går det till
Information om förenklad delgivning
Delgivningskvitto och frankerat svarskuvert