# Norrtälje kommun



**ÄRENDEBLAD LOV** Utskrivet datum 1999-11-12

Diarienr: **LOV 98/431** Hänvisning: Inkom: **1998-04-06**

Fastighet: **SIMPNÄS 1:101**

Församling: Björkö-Arholma Övrigt: 19991201 Arkiverat

Sökande: Lindgren Hans
Svartågatan 37, 2 tr
128 45 BAGARMOSSEN
Telbost. arb 08-6482252

Ansökningstyp: **Bygganmälan**

Ärende: **Installation eldstad i fritidshus.**

**Intressenter:**
Handläggare: Mats Viktorsson
Kontaktperson:
Kvalitetsansvarig
Byggherre:
Anmälare:

**Beslut:**

| Beslut | Kod | | Beslutsdatum | § | | Avgift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-04-20 | BA | Bygganmälan godkänd | DEL 1998-04-17 | C | 271 | 1 200 kr |
| 1998-06-02 | DG | Del-beslut delgivet nämnden | BN 1998-05-28 | § | 77 | |

**Handlingar:**

| Regdatum | Kod | Handlingstyp | Handl.datum |
|---|---|---|---|
| 1998-04-06 | 28 | Bygganmälan/ansökan | 1998-04-06 |
| 1998-04-06 | 16 | A-ritn. plan, fasader, sektion | |
| 1998-04-06 | 50 | Intyg - skorstensfejar.mäst | 1997-03-06 |
| 1999-11-12 | 56 | Arkiverat | 1999-11-12 |

**Remisser:**

| Reg datum | Kod | Remissinstans | Utsänt | Bevakning | Återkom |
|---|---|---|---|---|---|

**Fri information:**
Till beslut: enligt BBR 5:41-43.

328789

Arendeansvarig | Ärende 98/431 | Handläggare MVN | Kundnr | Fakturanr | Förfallodag

För området gäller: ☐ detaljplan ☐ mindre avvikelse ☐ ej detaljplan ☐ bygg.förbud ☐ tomtinne

Fastighet SIMPNÄS 1:101

Planbeteckning och bestämmelser

| Berörda remissinstanser | Avsänt | Föreligger |
|---|---|---|
| Brandförsv. | | |
| Handikappråd | | |
| Kulturm.v. | | |
| Lantbruksn. | | |
| M. o hälsoskydd | | |
| Renhållning | | |
| Väg/Gatuadm. | | |
| Vatten/avlop. | | |
| Övriga | | |

FÖRBESIKTNING dat. Sign.

Fastigheten är bebyggd med Huvudbyggnad m² Uthus m² m² m²

Bel. byggn.area m² m² m² m²

Sökt. byggn.area m² m² m² m²

Tot. byggn.area m² m² m² m²

Berört grannes yttrande ☐ erfordras ej ☐ erfordras ☐ föreligger

Tomtplatsavgränsning vid strandskydd ☐ hela fastigh. ☐ begränsr.

Samråd ☒ erfordras ej ☐ erfordras

Kvalitetsansvarig ☒ erfordras ej ☐ erfordras

Enligt BBR 5:41-43

| Avgifter | Kr | Kod |
|---|---|---|
| Bygglov | 1200 | 305 |
| Anmälan | | |
| Strandskydd | | |
| Avvikelse | | |
| Planavgift | | |
| Förvaring | | |
| Försäljning | | |
| Förhandsb. | | |
| Lokalisering | | |
| Utstakning | | |
| Summa | | |

Beslut 980417 Beslut nr C 271

Bygglov tillstyrkes 19
Beslut om kontrollplan 19
Anmälan godkännes 19 980417
Bygglov beviljas 19

☐ Berörda remissinstansers yttrande beaktas

☐ Villkorsbeslut ☐ Startbesked ☐ Slutbesked

Erforderliga anmälningar
☐ Påbörjande ☐ Färdigställande ☐ Nybyggnads-karta införd ☐ Utstakas ☐ Utstakas ej

☐ Bygganmälan skall ske senast 3 veckor före byggstart

04/06 MÅN 05:58 FAX +46 8 6862055 SL BANSYSTEM ☐001

MVN

NORRTÄLJE KOMMUN
Stadsarkitektkontoret
1998 -04- 06
Diarienummer 98/431 Diarieplan

NORRTÄLJE KOMMUN
STADSARKITEKTKONTORET

**BYGGANMÄLAN**
Datum

FASTIGHETSBETECKNING, Byggnad nr: Simpnäs 1:101
Byggherrens namn: Birger Eriksen (dödl)
Fastighetens adress: Postlåda 4026 Simpnäs
Postnr och postanstalt: 76042 Björkö
Byggnaden är sålen: ☒ ja husk ☐ nej eldstad
Byggnaden är bevilj.d, datum: 25/08 (Rivet)
Tidpt byggsamrådet har hållits, datum: 731208 62641
Byggnadsarbetena ävsas påbörjas, datum
Slutsamråd ☐ ja ☐ nej
Utstakning önskas utförd kommunens försorg, datum

Handläggarens anteckningar

Fastighetsägarens namn: NORRTÄLJE KOMMUN
Fastighetsägarens adress: Hans Lindgren
Telefon bostad och arbete: 08/6482252, 08/6862275
Telefax: 08/6862055

**BYGGNADSTYP (BYGGNADENS HUVUDSAKLIGA ÄNDAMÅL)**

☐ Enbostadshus ☐ Tvåbostadshus ☐ Flerbostadshus ☐ Kontorshus ☐ Allmänhus ☐ Industri-byggnad ☒ Fritidshus
☐ Garage-byggnad ☐ Förråds-byggnad
Annan byggnad eller anläggning | Antal lägenheter | Nyttjanderätten bostadsrätt

**ÄRENDETS ART**

☐ Helt ny byggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ändring av bärande konstruktion ☐ Ändrad planlösning
☐ Underhåll av befintlig byggnad med särskilt besvärande verkan ☐ Rivning
Installation eller väsentlig ändring av:
☐ bad ☒ eldstad ☒ rökkanal ☐ VA-anläggn (kommunalt nät) ☐ VA-anläggning (enskilt)

**UPPGIFT OM KVALITETSANSVARIG**

Namn: Hans Lindgren
Telefon arbete: 08/6862275
Telefon bostad: 08/6482252
Postadress (utdelningsadress, postnummer, postanstalt): Svartåstan 37 II 12845 Bagarmossen
Telefax: 08/6862055
Behörighetsklass vid kvalitetsansvar: E (Enkel art)
Gäller t o m:
Certifieringsorgan:
☐ N (Normal art) ☐ K (Kontrollkrävande art)
☐ Söker lokalt godkännande (ansökan bifogas separat)

**ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Projektör: Hänvisar till telefonsamtal med Lennart Ravenlöf
Brunnen upprätthålls av fem ägare B. Eriksen
Jag underhandlar lätt besitta kamin av sotaren.

**BIFOGADE HANDLINGAR**

☐ Situationsplan ☒ Ritningar ☐ Teknisk beskrivning Annat
☐ Underlag för kontrollplan ☐ Intyg på brandskyddsbeskrivning ☐ Yttrande från Arbetsmiljöverket

Tillhör Byggnadsnämndens i Norrtälje beslut 98-04-17 §271

**UNDERSKRIFT/BETALNINGSANSVARIG**

| Datum | Namn | Utdelningsadress |
|---|---|---|
| 980406 | Hans Lindgren | Svartåsgatan 37 II |
| Datum/Personnr | Namnförtydligande (blockbokst) | Postnr, adressort |
| 390922-0674 | Hans Lindgren | 12845 Bagarmossen |

UPPLYSNINGAR FINNS PÅ BAKSIDAN


Postadress: Box 807, 761 28 NORRTÄLJE
Besöksadress: Baldersgatan 17
Telefon vx: 0176-710 00
Telefax: 0176-712 33
Plusgiro: 3 20 65 5
Bankgiro: 451-7884
E-post: registrator.stadsarkkont@norrtalje.se


**BESIKTNINGSBEVIS**

Utskrivningsdatum: 1997-03-06
Nummer: 2036-97

Ägare (namn och postadress)

Hans Lindgren
Svartåg.37

128 35 Bagarmossen

Fastighet mm

Beteckning (lägenhet, tomtnummer etc): Simpnäs 1:101
Postadress: Pl 4026 Björkö
Beskrivning (bostadshus, kontor etc): F-hus
Beskrivningen avser: ☐ nybyggnad ☐ ändring av byggnad
Ansvarig arbetsledare

Täthetsprovning rökkanal, avgaskanal

Provningen utförd (avslutad) den
Provningen omfattar: ☐ rökkanal till värmepanna ☐ annan rökkanal ☐ avgaskanal
Provningen är utförd: ☐ som röktryckprovning enligt Byggvägledning VÄRME 3:4 ☐ medelst annan av byggnadsnämnden godkänd metod
Enligt uppgift togs värmeanläggningen i bruk den
Skorstenens höjd, meter
Över lundertryck vid provn. Pa
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen: ☐ förmärktes ☒ förmärktes ej
Angränsande kanaler: ☐ finns ☐ finns ej
Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig: ☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet

Täthetsprovning ventilationskanal

Provningen utförd (avslutad) den
Mätningsprotokoll nr

Luftbehandlingsinstallation

Systemtyp: ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐
Inreglerad den
Mätningsprotokoll nr

Värmesystemet

Systemtyp: ☐ Öppet system ☐ Slutet system
Säkerhetsbestämmelserna kontrollerade den
Tillhör Byggnadsnämndens i Norrtälje beslut
Mätningsprotokoll nr

Särskilda iakttagelser mm

1997-02-26

Besiktning och provtryckning av rökkanal från braskamin.
Schakt runt rökrör saknas på kallvind.

Takstege samt glidskydd skall anordnas. 1998 03
Skorstensstege skall sanordnas.

98/431

Utlåtande

Eldstäder, rök-, avgas- och ventilationskanaler har undersökts ☐ utan erinran. ☐ med erinran enl. ovan.

Kopia översänd till byggnadsnämnden ☐

Hallstavik Sotningsdistrikt AB
Skorstensfejaremästare Sven Mårtsson
Box 65, 763 22 HALLSTAVIK
Tel. 0175-218 05
(Post- och telefonadress)

Sven Mårtsson
(Skorstensfejaremästare)

Nr 6