

Ingenjörsfirman Flemming Åkesson, **MARK-MAN AB**

Projekt nr: 144 Arbetet avslutat: 2018-05-02

Best. datum: 2018-05-02	Besöksstart: 2018-05-09	
Företag e-namn		
Beställt av	Martina Granefelt	
Adress	Myråsgatan 16 A 507 33 Borås	
Tel nr		
Typ av uppdrag	Kontroll av gammastrålning Mätning med Digitalinstrument korttid Korttidsmätning Långtidsmätning	Gammamätare Ludlum modell 19 Radonmonitor
Mätn start	dtm 2018-05-02	
Mätn slut	dtm 2018-05-09	
Övr info	Besiktning inför försäljning	
Fastighetsuppgifter:		
Fastighetsbeteckning	Myrås 1:26	
Fastighetsägare	Martina Granefelt	
Tel nr	07-767 37 52	
Fastighetsadress	se ovan	
Villa/HR/BRF	Villa	
Byggnadsår	1957 tillb. 1968	
Hustyp	1 plan	
Ventilation	självdrag	
Uppvärmning	BVP	
Grundläggning	Platta på mark	

Ingenjörsfirman Flemming Åkesson
MARK-MAN AB
Rosengatan 17
507 31 Brämhult
Org.nr: 559094-1224

Mobil:
070-543 48 88

Mail:
flemming.akesson@telia.com

Hushållsvatten	Kommunalt	
Finns blåbtg	ja, i vissa väggar	

Övrigt: Mätning utfördes med gammamätare för kontroll av strålning. Vilket gav vissa utslag på 0,4 mSv/h till 0,6 mSv/h

Kommentar:

En korttidsmätning utfördes med radonmonitorer och visade utslag mellan 85 - 100 Bq/m3.
Värdena understiger gränsvärdet som är på 200 Bq/m3.
Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som en indikationsmätning inför försäljning.

Mätning utfördes även med gammamätare som visade på något förhöjda värden i en del väggar. Vilket indikerar att det finns s k blåbetong i dessa.

Ingen markradon kunde konstateras.

Borås 2018-05-09

Med vänlig hälsning

Flemming Åkesson

Ingenjörsfirman Flemming Åkesson
MARK-MAN AB
Rosengatan 17
507 31 Brämhult
Org.nr: 559094-1224

Mobil:
070-543 48 88

Mail:
flemming.akesson@telia.com