

Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Vättarnas Väg 2A, 446 34 Älvängen
Ale kommun

Nybyggnadsår: 2015

Energideklarations-ID: 788787



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:

93 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad [mars 2015]:**

Energiklass C, 80 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:

Fjärrvärme

Radonmätning:

Utförd

Ventilationskontroll (OVK):

Utförd

Åtgärdsförslag:

Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:

Per Wickman, 2017-12-08

Energideklarationen är giltig till:

2027-12-08

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:

www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Ägarens namn BRF BoKlok Vättarna Älvången | Organisationsnummer 769627-3874 | Utländsk adress <input type="checkbox"/> |
| Adress Vättarnas Väg | Postnummer 44636 | Postort Älvången |
| Land | Telefonnummer | Mobiltelefonnummer |
| E-postadress | | |

Byggnadens ägare - Övriga
Byggnaden - Identifikation

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| Län Västra Götaland | Kommun Ale | O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. <input type="checkbox"/> Egna hem (privatägda småhus) | |
| Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Utby 20:6 | | Egen beteckning Vättarna | |
| Husnummer 1 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645193 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 2A | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input checked="" type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 2B | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 2C | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 2D | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 2E | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 2F | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |

| | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------|---|
| Husnummer 2 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645195 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 6A | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 6B | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 6C | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 6D | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 6E | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |
| Adress Vättarnas Väg 6F | Postnummer 44634 | Postort Älvången | Huvudadress <input type="radio"/> |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 3 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645196 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 8A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 8B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 8C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 8D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 8E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 8F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 4 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645198 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 10A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 10B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 10C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 10D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 10E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 10F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 5 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645200 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 12A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 12B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 12C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 12D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 12E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 12F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 6 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645201 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 14A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 14B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 14C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 14D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 14E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 14F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 7 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645202 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 16A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 16B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 16C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 16D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 16E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 16F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 8 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645204 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 18A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 18B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 18C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 18D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 18E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 18F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 9 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645225 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 20A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 20B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 20C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 20D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 20E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 20F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--|
| Husnummer 10 | Prefix byggnadsid 6 | Byggnadsid 645227 | Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/> | | |
| Adress Vättarnas Väg 22A | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 22B | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 22C | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 22D | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 22E | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |
| Adress Vättarnas Väg 22F | | Postnummer 44634 | Postort Älvängen | Huvudadress <input type="radio"/> | |

Byggnaden - Egenskaper

| | | | |
|---|--|--|--|
| Typkod 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder | | Byggnadskategori Flerbostadshus | |
| Byggnadens komplexitet <input checked="" type="radio"/> Enkel <input type="radio"/> Komplex | | Byggnadstyp Friliggande | |
| | | Nybyggnadsår 2015 | |
| Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) 416 m ² | | Verksamhet Fördela enligt nedan: | |
| Avarmgarage 0 m ² | | Procent av Atemp (exkl. Avarmgarage) | |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0 | | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 | |
| Antal våningsplan ovan mark 2 | | Hotell, pensionat och elevhem 0 | |
| Antal trapphus 0 | | Restaurang 0 | |
| Antal bostadslägenheter 6 | | Kontor och förvaltning 0 | |
| Finns till övervägande del lägenheter med boarea om högst 35 m ² vardera? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel 0 | |
| Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader 0,35 l/s,m ² | | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel 0 | |
| Finns installerad eleffekt >10 W/m ² för uppvärmning och varmvattenproduktion <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | | Köpcentrum 0 | |
| Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja enligt 3 kap KML <input type="radio"/> Ja enligt SBM-förordningen | | Vård, dygnet runt 0 | |
| Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL? <input checked="" type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser <input type="radio"/> Ja, är utpekad i annan typ av dokument <input type="radio"/> Ja, egen bedömning | | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) 0 | |
| | | Skolor (förskola-universitet) 0 | |
| | | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) 0 | |
| | | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler 0 | |
| | | Övrig verksamhet - ange vad <input type="text"/> 0 | |
| | | Summa 100 | |

Energianvändning

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|--|--|---------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) 1501 - 1512 | | Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade | | Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mätt värde</td> <td>Fördelat värde</td> </tr> <tr> <td>Fjärrvärme (1)</td> <td>32165 kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Eldningsolja (2)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Naturgas, stadsgas (3)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Ved (4)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Flis/pellets/briketter (5)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Övrigt biobränsle (6)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>El (vattenburen) (7)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>El (direktverkande) (8)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>El (luftburen) (9)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Markvärmepump (el) (10)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Värmepump-frånluft (el) (11)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/luft (el) (12)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Värmepump-luft/vatten (el) (13)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Energi för uppvärmning och varmvatten¹ (Σ1)</td> <td>32165 kWh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Varav energi till varmvattenberedning</td> <td>9360 kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Fjärrkyla (14)</td> <td><input type="text"/> kWh</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> | | | | Mätt värde | Fördelat värde | Fjärrvärme (1) | 32165 kWh | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Eldningsolja (2) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Naturgas, stadsgas (3) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ved (4) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Flis/pellets/briketter (5) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Övrigt biobränsle (6) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | El (vattenburen) (7) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | El (direktverkande) (8) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | El (luftburen) (9) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Markvärmepump (el) (10) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Värmepump-frånluft (el) (11) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Värmepump-luft/luft (el) (12) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Värmepump-luft/vatten (el) (13) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Energi för uppvärmning och varmvatten¹ (Σ1) | 32165 kWh | | | Varav energi till varmvattenberedning | 9360 kWh | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Fjärrkyla (14) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Eldningsolja 10 000 kWh/m ³ Naturgas 11 000 kWh/1 000 m ³ (effektivt värmevärde) Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m ³ Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt Källa: Energimyndigheten För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. | |
| | | Mätt värde | Fördelat värde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjärrvärme (1) | 32165 kWh | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eldningsolja (2) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturgas, stadsgas (3) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ved (4) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flis/pellets/briketter (5) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Övrigt biobränsle (6) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El (vattenburen) (7) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El (direktverkande) (8) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El (luftburen) (9) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Markvärmepump (el) (10) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Värmepump-frånluft (el) (11) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Värmepump-luft/luft (el) (12) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energi för uppvärmning och varmvatten¹ (Σ1) | 32165 kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varav energi till varmvattenberedning | 9360 kWh | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fjärrkyla (14) | <input type="text"/> kWh | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finns solvärme? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | | Ange solfångararea <input type="text"/> m ² Beräknad energiproduktion <input type="text"/> kWh/år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finns solcellssystem? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej | | Ange solcellsarea <input type="text"/> m ² Beräknad elproduktion <input type="text"/> kWh/år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort (Energi-Index) Alingsås | | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) ⁸ 38720 kWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energiprestanda 93 kWh/m ² , år | | ...varav el 12 kWh/m ² , år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 80 kWh/m ² , år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Referensvärde 2 (statistiskt intervall) 101 - 124 kWh/m ² , år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹ Summa 1-13 (Σ1)

² Den el som ingår i fastighetsenergin

³ Den el som ingår i hushållsenergin

⁴ Den el som ingår i verksamhetsenergin

⁵ Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6)

⁶ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (Σ3))

⁷ Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4))

⁸ Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nej | | | |
| Typ av ventilationssystem | <input checked="" type="checkbox"/> FTX | <input type="checkbox"/> FT | <input type="checkbox"/> F med återvinning | | |
| | <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> Självdrag | | | |
| Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen? | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nej | <input type="radio"/> Delvis ¹⁰ | <input type="text"/> | % utan anmärkning |

¹⁰ Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringsystem

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Finns luftkonditioneringsystem med nominell kyleffekt större än 12kW? | <input type="radio"/> Ja | <input checked="" type="radio"/> Nej |
|---|--------------------------|--------------------------------------|

Uppgifter om radon

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Är radonhalten mätt? | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nej |
| Radonhalt | Typ av mätning | Datum för radonmätning |
| 20 Bq/m3 | Långtidsmätning enligt SSM | 2016-01-14 |

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt

| | |
|---|--|
| Har byggnaden deklarerats tidigare? | <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej |
| Har byggnaden besiktigats på plats? | Vid nej, vilket undantag åberopas <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div> |
| <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej | Kommentar <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;">Kulvertförluster ingår inte i deklARATIONEN Malldeklaration Boklok BBR §4 Undantag</div> |

Expert

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| Förnamn | Efternamn | |
| Per | Wickman | |
| Datum för godkännande | E-postadress | |
| 2017-12-08 | per.wickman@energirevisor.se | |
| Certifikatnummer | Certifieringsorgan | Behörighetsnivå |
| 2011 | Kiwa Swedcert | Kvalificerad |
| Företag | | |