


Energirapport 2018



Ljuragatan 4, 605 99 Norrköping - Värme

Värmeförbrukning
2016-2018

2016 2017 2018




kWh/månad	2016	2017	2018
Januari	0	48 415	39 000
Februari	0	24 868	39 397
Mars	0	32 575	39 683
April	0	21 669	23 191
Maj	0	12 876	12 841
Juni	0	10 575	8 001
Juli	0	8 564	3 515
Augusti	0	9 676	0
September	0	15 441	0
Oktober	0	23 310	0
November	25 484	31 574	0
December	17 900	37 147	0
Summa, kWh/år	43 384	276 690	165 628
Normalårskorrigerad förbr.		295 426	170 039
Icke temperaturberoende förbr.		72 370	55 614
Uppvärmingsbehov, % av normalår	92%	92%	94%

Anläggningar	ID
Ljuragatan 4, 605 99 Norrköping	0042995768

Normalårskorrigerad förbrukning baseras på SMHI:s normalår för perioden 1981-2010

Värmekostnader 2018

■ Energi (kr) ■ Effekt (kr) ■ Flöde (kr)




Månad	Energi (kr)	Effekt (kr)	Flöde (kr)	Totalt (kr)	Kronor/kWh	Effekt (kW)	Uppmätt
Januari	20 904	6 099	0	27 003	0,69	59	2018-01-22
Februari	21 117	7 588	0	28 705	0,73	74	2018-02-28
Mars	21 270	6 966	0	28 236	0,71	68	2018-03-01
April	7 059	5 021	0	12 081	0,52	49	2018-04-02
Maj	3 909	2 961	0	6 870	0,54	29	2018-05-03
Juni	1 330	1 489	0	2 819	0,35	14	2018-06-22
Juli	0	0	0	0	0	0	
Augusti	0	0	0	0	0	0	
September	0	0	0	0	0	0	
Oktober	0	0	0	0	0	0	
November	0	0	0	0	0	0	
December	0	0	0	0	0	0	
Summa	75 589	30 124	0	105 713	0,65		-

Kostnader exklusive moms

Flöde och avkylning 2018

T Delta T --- Framledningstemperatur --- Returledningstemperatur ■ Flöde



Namn	Adress	ID	Energislag
	Ljuragatan 4, 605 99 Norrköping	0042995768	Värme