

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM OVK		BESIKTNINGSUTLÅTANDE NR			
		Godkänd			
		Gällande byggnorm		BBR 25	
		Ny besiktning erfordras senast		2024-05-18	
Fastighetsbeteckning Kv Halla 2		Sakkunnig Lasse Andersson	Behörighet Kvalificerad 3657	Företag Energi & Ventilationsoptimering	
Adress Tingshusgatan 20B		Adress Hagen Aplung 60, 68695 Västra Ämtervik		Tel nr 070-664 1966	
Byggår 1961	Ombyggnadsår 2018	Underskrift sakkunnig <i>Lasse Andersson</i>		Besiktningsdatum 2018-05-18	
Fastighetsägare Brf Halla		Adress Tingshusgatan 18, 685 30 Torsby		Tel nr 0560-10109	
Driftansvarig Ove Johansson		Brukare		Tel nr 0560-10109	
Ventilation fabrikat och typ (S, F, TF, FTX) Essvent S SP1 (F)		Tidigare besiktning		Byggnad	Systembeteckning F
Verksamhet lägenheter		Antal lgh 8	Drifttider Konstantdrift		Projekterade luftflöden 186 l/s
Motoreffekter 95W		Börvärde °C	Reglering		Uppmätta luftflöden 186 l/s
Pos	System/komponent	Pgs	System/komponent	Pos	Anmärkning 1=bör åtgärdas 2=skall åtgärdas
1	DOKUMENTATION	5	STYR OCH REGLER		Anm
1.1	Ritningar	5.1	Manöver		
1.2	Driftinstruktion	5.2	Styrning		
1.3	Underhållsinstruktion	5.3	Brand		
2	KANALSYSTEM	5.4	Reglering		
2.1	Luftintag	5.5	Larm		
2.2	Aggregatanslutning	5.6	Indikering		
2.3	Otättheter kanalsystem	5.7	Inställningsvärden		
2.4	Smuts i kanal	5.8			
2.5	Kortslutning uteluft/avluft	6	LÄGENHET / LOKAL		
2.6	Avluftopprång	6.1	Uteluftsdon		
2.7		6.2	Ersättningsluft		
3	FLÄKTRUM/VIND	6.3	Överluft		
3.1	Åtkomlighet	6.4	Tilluft		
3.2	Belysning	6.5	Frånluftsdon		
3.3	Avlopp	6.6	Spiskåpa		
3.4		6.7	Spisfläkt		
4	FLÄKTAGGREGAT	6.8	Verksamhet		
4.1	Ljud/vibrationer	6.9			
4.2	Frontluckor	7	PROVNINGAR		
4.3	Filter	7.1	Totaltluftflöde		
4.4	Fläktar	7.2	Delutluftflöde		
4.5	Fläktrém	7.3	Tilluftstemperatur		
4.6	Återluft	7.4	n i vx, % vid t. UTE, °C		
4.7	VVX-funktion	7.5	Relativ fuktighet		
4.8	Försmutsning	7.6	Ljudnivå		
4.9	Spjällfunktion	7.7	CO2, ppm		
4.10	Dränning	8	ÖVRIGT		
4.11	Övrigt	8.1	Fuktskador		
4.12		8.2	Övriga iakttagelser		
		8.3	Brukarsynpunkter		
		8.4	Landgångar		

PROTOKOLL - Mätning av delflöden luftflöde för tilluftsdon och frånluftsdon

[illegible]