CA bygg- och miljöanalys ab
Mässans gata 8
412 51 Göteborg

Tel 031-708 30 00

RAPPORT

Uppdragsdata:

Mätplats: Ekhagsvägen 3
Kållered

Uppdragsgivare/fastighetsägare:

Anton Johansson
Box 111
428 22 Kållered

RADONGASHALT I INOMHUSLUFT - Korttidsmätning

Fastighetsdata:

Fastighetsbeteckning:	Torrekulla 1:59	Blåbetong ingår:	Nej
Typ av byggnad:	Villa	Byggnadsår:	1968
Typ av ventilation:	Självdrag	Ombyggnadsår:	-
Typ av husgrund:	Suterräng		

Provningsbetingelser:

Huset/lägenheten har varit bebott:	Nej
Mätinstrument som har använts:	E-PERM mätkammare med korttidselektret Gammastrålningsmätare Exploranium Mini-Spec GR 130
Mätosäkerhet:	< 12%
Mätperiod:	2004-08-24 - 2004-08-31

Provningsresultat:

Mätdosa:	*Rumstyp:*	*Våningsplan:*	*Gammastrålning (µSv/h):*	*Radongashalt (Bq/m³):*
SAY 504	Gillestuga	Sutterräng	0,19	40
SAY 584	Pannrum	Sutterräng	0,16	38
SAY 648	Entré	Sutterräng	0,16	44
SAY 502	Vardagsrum	Plan 1	0,10	39
SAY 589	Sovrum	Plan 1	0,08	51

Kommentar: Mätningen är ej årsmedelvärdesgrundande på grund av för kort mättid!

Göteborg 2004-08-24

Fredrik Landmark
Tekniskt ansvarig