Rådgivande korttidsindikering av Radon 2020-01-20

Fastighetsbeteckning: **Linden 6**
Byggnadens adress: Bjurvägen 7
642 34 Flen

Exponeringstid: 2020-01-20 kl 12.00-13.30

Mätinstrument: Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2018-10-19
Egenkontroll utförd 2019-10-03

Hustyp: Friliggande 1- plans hus
Byggnadsår: 1960
Ventilation: Mekanisk frånluft
Blåbetong: Nej
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 5°C

Genomsnittlig radonhalt i vardagsrum: **320 Bq/m^3**
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Denna mätning är endast en rådgivande indikering och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.

FST Husbesiktningar
Besiktningsman
Petter Andersson

Postadress *Telefon* *Telefax* *E-post* *Reg.nummer*
Smedbygatan 2 0155-36 588 *556575-2622*
603 61 Norrköping 011-36 56 88 011-36 56 89 Info@fst-ab.com Vi har F-skattebevis