VÄSTERÅS STAD
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Ann Norberg
021-391337
ann.norberg@vasteras.se

SLUTBESIKTNING

Datum
2013-04-19

Dnr
08:2790-Mhf85

Sveaskog Förvaltning AB
Karl-Åke Haglund
Sveaskog
105 22 STOCKHOLM

Slutbesiktningsprotokoll – enskild avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning och adress

Ridö 3:1, Ridö 22

Datum

Avloppsanläggningen är byggd under sommaren 2009.

Närvarande

Karl-Åke Haglund
Ann Norberg och Svante Larsson, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Underlag

Föreläggande om försiktighetsmått
§ 1040, den 29 augusti 2008

Anläggning

Bdt-avlopp från 1 hushåll till en slamavskiljare av plast med våtvolym 0,9 m^3, vidare till en modul-infiltration med storlek 8 x 3 m.

Placering av slamavskiljare

Enligt SWEREF99
X 6598742
Y 157919

Bedömning

Anläggningen godkänns för användning. Grus- och sandmaterialet i bädden var inte tvättat, varför störningar inte kan uteslutas.

Upplysningar

Besiktningen omfattar inte funktionen eller övriga förhållanden som entreprenören ansvarar för.

Fastighetsägaren bör själv kontakta Tekniska nämndens stab, Avfall och återvinningsenhetens entreprenör SITA på telefon 021-34 91 60 angående uppgifter för slamtömning.

ECOS124 ver.1.1, 2010-06-24
ECOS_H_avlopp6