Skånsk Energideklarering

Energideklaration

Skandek AB
Claus Holten
claus@skandek.se

24 augusti 2020
Projekt nr: 2008-2960

Klippan Herrevadskloster 2:27



Sammanfattning

Den beräknade energianvändningen för fastigheten är med Boverkets normalisering, knapt 8 000 kWh ***exkl. hushållselen.***

Energiprestandan för fastigheten är 89 kWh/m² och år motsvarande ***energiklass C***. Förbrukningen för liknande fastigheter i samma geografiska läge är 148 kWh/m² och år enligt Boverkets beräkningsmodell.

Med aktivering av föreslagna åtgärder kommer fastighetens energianvändning att kunna minskas med ca 1 500 kWh/år.

Energiklass A står för en byggnad med låg energianvändning och G för en byggnad med hög energianvändning. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett ***nybyggt hus*** idag får klass C.
De flesta äldre byggnader kommer att hamna i energiklasserna D, E, F eller G. Den vanligaste energiklassen för äldre byggnader förväntas bli klass E.