

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
16555	FF	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Pensén 1	1	FX	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FF11	F	2019	Vind	500	580	Lövgatan 4 A-C
2	FF12	F	2019	Vind	635	715	Lövgatan 4 C-E
3	FF13	F	2019	Elrum	20	20	Elrum
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
1.1	☐ Ritningar		Flera lägenheter med spisfläktar. Dessa är		
1.2	☐ DU-instruktioner	3.9	bortkopplade.		1
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll		Oventilerat i 2 korridorer i källare. Utredds under		
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.10	entreprenadtid i intilliggande hus.		1
1.5	☐ Övrigt		Anv spisfl som ej är koppl kommer det att lukta och bli		
2	Föreoreningar	4.2	belägg. av fett i lght. Bör bytas till kolfilterfläktar		0
2.1	☐ Uteluftskanal				
2.2	☐ Filterdel				
2.3	☐ Batterier				
2.4	☐ VVX				
2.5	☐ Fläktdel				
2.6	☐ Kanaler				
2.7	☐ Don				
2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
2.9	☐ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3	Funktioner				
3.1	☐ Filterdel				
3.2	☐ Batterier				
3.3	☐ VVX				
3.4	☐ Spjäll				
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☐ Fläktar				
3.7	☐ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler				
3.9	☒ Don		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet		
3.10	☒ Övrigt				
4	Klimat				
4.1	☐ Temperatur				
4.2	☒ Odör				
4.3	☐ Drag				
4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
Uppdragstyp		Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐	C: Anmärkning		Förra besiktn	
☒ Återkommande besiktning	☐	D: Åtgärder		Denna besiktn	2019-12-20
☐ Ombesiktning	☒	L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2025-12-20
☐ Utökad kontroll	☒	E: Aggregatprot		Ombesiktn	
☐ Egenkontroll	☒	Intyg		Underskrift	

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Pensén 1		Lövgatan 4	
Internt byggnadsnamn			
Hus A			
Systemnr			
FF11, FF12, FF13			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Fredrik Håkansson	2019-12-20	Möndal 2019-12-23	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2025-12-20		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
ISAB Ventilation i Gbg AB	Behörighet K	Swedcert/Kiwa	3857

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden