

BESLUT

Datum

2002-05-29

Dnr

98.876

Deleg.besl

02.93

Mhn §

112/02

Med stöd av 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och gällande delegationsordning av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutanderätt, beslutar undertecknad miljö och hälsoskyddsinspektör:

- att enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett får utföras enligt ansökan, under förutsättning att bifogade villkor följs.
- att enskild avloppsanordning med ansluten vattentoalett, *ej* får utföras enligt ansökan. (Ang motivering till avslag, ev överklagande se nedan)

Ansökan

Dnr

98.876

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Rommetorp 1:69, 1:70, 1:71

Sökanden

Namn

Kurt Lindberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Jonny Sävenhed

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Vid avslag

Motivering till beslut: _____

Överklagan av beslut: se bifogad besvärshänvisning

VILLKORDatum
2002-05-29Dnr
98.876**Beslutsvillkor enskilda avlopp (förkryssade villkor gäller)**

- Sökanden ansvarar för att avloppsanläggningen utförs i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd, 87:6.
- Avloppsledning ska utföras med en minsta inre diameter om 100 mm, skarvar ska förses med betryggande tätning. Lutningen ska vara minst 1 cm per meter före slamavskiljare och 0,5 cm per meter efter.
- Slamavskiljaren ska vara typgodkänd eller utformas efter referensavskiljare enligt svensk standard och ges en våtvoly m av minst ~~5,2~~ m^3 .
- Slamavskiljaren placeras så att den är lätt åtkomlig för slamsugning, avstånd från slamavskiljare till farbar väg för slamsugningsfordon bör ej överstiga 25 meter.
- Spridningsledning ska antingen bestå av fabricerade spridarrör eller uppborrade/slitsade hårda, på insidan släta, markavloppsrör. Spridningsledning ska ha en invändig diameter på minst 80 mm.
- Infiltrationsdikenas /-bäddens botten skall förläggas på ett minsta avstånd av 1 meter från högsta grundvattenyta, berg eller täta jordarter.
- Placeras någon del av anläggningen utanför egen tomtmark, skall skriftligt tillstånd från markägaren inhämtas och lämnas till miljö- och hälsoskydds nämnden före arbetets påbörjan.
- Anmälan för besiktning ska göras minst två dagar före återfyllning av schaktmassor.
- Slamtömning ska ske minst en gång per år.
- Tömning av slamavskiljaren ska ske genom den kommunala renhållningsrutinen. (Kommunens renhållningsentreprenör utför automatiskt tömning med start inom ett år från det att anläggningen tagits i bruk.)
- WC får ej anslutas till avloppsanläggningen.
- Dräneringsvatten får ej avledas till avloppsanläggningen.
- Detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år.



ANSÖKAN

Datum

20020502

Kontorets noteringar

Dnr: 98.876

Ank dat: 2002-05-03

Beslut § 112/02

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
612 80 Finspång

Del. besl. 02.93

Ansökan avser

Tillstånd för anläggande av avloppsanordning WC kommer att anslutas

Fastighet

Fastighetsbeteckning ROMMETORP 1:69, 1:70, 1:71		Telefon 0122-43228
Fastighetsadress TALLÅSEN, BJÖRKRAKEN STENFALLET	Post nr 610 11	Postadress BRYTBÖL
		<input checked="" type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus

Sökanden

Namn KURT LINDBERG		Telefon bostad 0122-43228
Gatuadress TALLÅSEN		Telefon arb 0122-43228
Post nr 610 11	Postadress BRYTBÖL	Telefon övr/mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn MONICA, TORSTEN, INGE LINDBERG		Telefon bostad 0122-43228, 43233, 43255
Gatuadress TALLÅSEN, STENFALLET, BJÖRKRAKEN		Telefon arb
Post nr 610 11	Postadress BRYTBÖL	Telefon övr/mobil

Typ av avloppsanläggning

Slamavskiljare <input checked="" type="checkbox"/> 3 - kammarbrunn <input type="checkbox"/> 2 - kammarbrunn	<input checked="" type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Förstärkt infiltration <input type="checkbox"/> Övr (ex Indrän)
Volym i m ³	<input type="checkbox"/> Markbädd Storlek i m ² ca 75 m ²
Typ	Utsläpp till
<input type="checkbox"/> Annat	

Entreprenör

Namn KURT LINDBERG	Kontaktperson KURT
Gatuadress TALLÅSEN	Telefon bostad 0122-43228
Post nr 610 11	Telefon arb ↑
	Telefon övr/mobil 070-6519833

Underskrift av sökanden

..... Kurt Lindberg


- Bilagor**
- Situationsplan
 - Avvägnings- och profilritning
 - Konstruktions- och sektionsritning
 - Siktanalys/perkolationsprov
 - _____

Abonnent-/kundnummer renhållning (se sopräkning)

- Latrinhämtning skall upphöra

Skiss över vatten och avlopp

FINSPÅNGS KOMMUN
 Miljö- och hälsoskyddsämnden
 2002-05-23
 Diarienum 98.876-3
 Beslut / 8



- Lotten A RNr Rommetorp 1:69
- Lotten B RNr Rommetorp 1:70
- Lotten C RNr Rommetorp 1:71

Grytgård 20020520

Monica Lindberg
 Monica Lindberg

Datum	Dnr
2002-06-10	98.876

Fastighet

Fastighetsbeteckning		Telefon
Rommetorp 1:69, 1:70, 1:71		0122 - 432 28
Fastighetsadress	Post nr	Postort
Tallåsen, Björkbacken, Stenfallet	610 11	Grytgöl

Sökanden

Namn		Telefon bostad
Kurt Lindberg		0122 - 432 28
Gatuadress		Telefon arb
Tallåsen		
Post nr	Postadress	Telefon övr/mobil
610 11	Grytgöl	

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn		Telefon bostad
Monica, Torsten, Inge Lindberg		0122 - 432 28, 432 33, 433 55
Gatuadress		Telefon arb
Tallåsen, Stenfallet, Björkbacken		
Post nr	Postadress	Telefon övr/mobil
610 11	Grytgöl	

Typ av avloppsanordning

Bef. trekammarbrunn i betong, 5,8m ³ , infiltration 75m ² .
Datum för tillståndsbeslut
2002-05-29


Entreprenör

Namn		Kontaktperson
Kurt Lindberg		
Gatuadress		Telefon bostad
Tallåsen		
Post nr	Postort	Telefon arb
610 11	Grytgöl	
		Telefon övr/mobil
		070 - 651 98 33

Anläggningen är klar

Anm: Befintlig trekammarbrunn skall förses med T-rör som räcker ner till halva våtdjupet i utlopp från 1:a till 2:a kammaren, samt T-rör vid utlopp från tredje kammaren. Ev. bör vägg mellan 2:a och 3:e kammaren höjas för att förhindra att slam "letar sig" över väggen. Infiltration utförd enl. ansökan.

Miljö- och hälsoskyddskontoret


Sigrid Åberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kopia: Ks/tekniska avdelningen

Uppgifter till Finspångs Tekniska Verk AB

Abonmentnummer

- Ny abonnent
- Ny anläggning, tas i bruk
- Ombyggnation av anläggning
- Latrinhämtning skall upphöra