



Kommunledningsförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret
Jonatan Rova, 0921-622 98

Björn Eriksson

Vibbyn 1
961 91 Boden

Vibbyn 10:1. Beslut efter utförd avloppsanordning

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godta utförandet av avloppsanordningen på fastigheten Vibbyn 10:1 i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-08-22 om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett på fastigheten Vibbyn 10:1. Utförandeintyg och bildredovisning av utförandet har inkommit till nämnden den 9 december 2019 och kompletterats den 24 januari 2020.

Skäl för beslut

Bedömning

I redovisningen saknas bland annat bilder där det framgår att schaktbotten är förlagd på rätt nivå och att dräneringslager och markbäddssand är anlagt med rätt tjocklek.

Miljö- och byggnämnden bedömer trots bristerna i redovisningen att godta utförandet då det inte bedöms som rimligt att kräva att delar av markbädden frigörs för fotografering.

För miljö- och byggnämnden

Jonatan Rova
Miljöinspektör

I enlighet med delegationsordning 2019-12-10 § 73, nr M.9.3

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrift.

Delges

Miljö- och byggnämnden
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen (va_renhallning@boden.se)