

EnergideklARATION

Sammanfattning

Ågatan 15a

295 38 Bromölla

Bromölla kommun

Nybyggnadsår 1947

Energideklarations-ID 89739

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 157 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Niclas Mårtensson, Energi & VVS Utveckling AB, EVU,

Energideklarationen är giltig till 2019-02-06

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Bromölla

Information om fastighet Blåklinten 5

Egen beteckning Brf Bromöllahus

Huvudadress för denna deklaration

Ågatan 15a, 295 38 Bromölla

Adresser på byggnad med husnummer 1

Ågatan 15a, 295 38 Bromölla

Ågatan 15b, 295 38 Bromölla

Prefix och byggnadsid

1 - 2867081

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1947

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 1129 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Omvandling (inkl. Avarmgarage)

Från BOA/LOA

Boarea (BOA)

879 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

24 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1

Antal våningsplan ovan mark 3

Antal trapphus 2

Antal bostadslägenheter 15

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 97 procent

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler 3 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2007-01 till 2007-12

Graddagar för ort

Bromölla

Energi-index för ort

Bromölla

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 159007 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

159007 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

38988 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 1307 kilowattimmar - fördelat värde

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

11837 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

160314 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

1307 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

177514 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

177239 kilowattimmar

Energiprestanda

157 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

1 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

110 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

126 till 155 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Verksamhetsel 10530 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Styr- och reglerteknisk åtgärd

Installationsteknisk åtgärd

Minskad energianvändning 29000 kilowattimmar per år

Kostnad 0,16 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,1 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte av stam-, radiatorventiler och termostater samt injustering av värm och VVC.

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Nej

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag

Energi & VVS Utveckling AB, EVU

Organisationsnummer

556471-0423

Akrediteringsnummer

7067:01

Tekniskt ansvarig

Finn Hultman

E-postadress

hultman@evu.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Niclas Mårtensson

E-postadress

niclas.martensson@evu.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2009-02-06

Version av energideklaration

1.4

Deklarations-ID

89739