

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Andrzej Andrzejewski
 Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201343388 Org.nummer 5401112130
 Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag 17 SP 348834.9.1
 Objekt Två badrummet
 Beställare Elisabet Wisniewska Iglakroken 8 424 70 010försörp
☒ Nyproduktion ☐ Renovering
 Arbetena utförda under tiden från 04.03.2019 till 31.03.2019

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Bostik</u>	Systembenämning <u>V10f</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>-</u>	Systembenämning <u>-</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Bostik</u>	Systembenämning <u>VTV</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats ☒ Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☐ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga uppgifter/ eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Andrzej Andrzejewski
 (Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Andrzej AndrzejewskiOrt och datum 31.03.2019Namnteckning [Signature]Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☐ Behörigt företag [Signature]