

## FÖRSÄKRAN OM UTFÖRD ELINSTALLATION

Beställare <i>Elisabet Wisniewska</i>	Anläggningens adress <i>Tg Jakroken 8</i>
Fastighetsbeteckning <i>ÖloFstorp 4.254</i>	Anläggning/Byggnad <i>villa</i>

1. Elinstallationen för anläggningen har utförts med CE-märkt elmateriel. Materielen och kablarna är installerade enligt tillverkarens anvisningar.

2. Apparatval, kabelval och inkoppling av kablar har utförts enligt handlingar levererade av:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Styrkonsult             | <input type="checkbox"/> Styrentreprenör | <input type="checkbox"/> Ventilationskonsult   |
| <input type="checkbox"/> Ventilationsentreprenör | <input type="checkbox"/> Elkonsult       | <input checked="" type="checkbox"/> Beställare |
| <input type="checkbox"/> Oss själva              | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                       |

3. Elinstallationsarbetet har utförts och kontrollerats fortlöpande under montaget enligt Starkströmsföreskrifterna och EIOs dokument "Kontroll under montage".

4. Kopplingsutrustningen med anslutna kablar har kontrollerats enligt följande:

- Okulärt före spänningssättning.
- Kontinuitetskontroll av inkommande PE- och N-ledare.
- Kontinuitetskontroll av utgående PE-ledare.
- Kontroll och mätningar efter spänningssättning.

Kontrollerna har utförts enligt EIOs dokument "Kontroll TN-S 5-ledarsystem".

Företag <i>Leif Grahn's Elektriska</i>	Telefon <i>0730506241</i>
Postadress <i>Tideråkersg. 1</i>	Postnummer   Ort <i>41510 Göteborg</i>
Behörig elinstallatör, namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande <i>Leif Grahn</i>

Ma  
SM  
en