

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör AB Kakel i Väst Göteborg
Byggkeramikrådets
behörighetsnummer 2010461510 Org.nummer 556793-8617
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Dina Försäkringar
Objekt Hr Traversen, Trollhättan
Beställare Peab Sverige AB
 Nyproduktion Renovering
Arbetena utförda under tiden från 2022-04-06 till 2023-03-31

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A
■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A
■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Mira Systembenämning Mira SE1A

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvvlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Markus Andersson

Våtrumsansvarig arbetsledare Stefan Nordström

Ort och datum Trollhättan 2023-03-31

Signerat via BankID av Stefan Nordström

Dokumentet avser (ange antal) 41 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet