

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör \_\_\_\_\_  
Byggeramikrådets \_\_\_\_\_ Org.nummer \_\_\_\_\_  
behörighetsnummer \_\_\_\_\_  
Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag \_\_\_\_\_  
Objekt Vallmovägen 18 \_\_\_\_\_  
Beställare \_\_\_\_\_  
☐ Nyproduktion ☒ Renovering  
Arbetena utförda under tiden från 2021-09-20 till 2021-09-29

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

|                 |                               |                                   |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Golv          | Tillverkare/Leverantör Bostik | Systembenämning Bostik Pro VTgF-X |
| ■ Vegg våtzon 1 | Tillverkare/Leverantör Bostik | Systembenämning Bostik Pro VTvF-X |
| ■ Vegg våtzon 2 | Tillverkare/Leverantör Bostik | Systembenämning Bostik Pro VTvF-X |

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR**

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

---

---

---

---

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet \_\_\_\_\_

Våtrumsansvarig arbetsledare \_\_\_\_\_

Ort och datum Karlskrona 2022-09-28

Signerat via BankID av \_\_\_\_\_

Dokumentet avser (ange antal) 2 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten  
täta  
våtrum**

Byggeramikrådet