

Miljöenheten/ Samhällsbyggnadskontoret
Kajsa Hillberg

Inger Sunnqvist
Norrby 121
748 92 Österbybruk

Tillsyn av avloppsanläggning, Valö-Norrby 25:2

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten Valö-Norrby 25:2. Platsbesök genomfördes den 21 maj 2024 av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Kajsa Hillberg och Maria Löwén.

Vid inspektionen framkom följande information

På fastigheten finns

- 1 bostadshus
- 1 vattentäkt
- 1 avloppsanläggning

Till bostadshuset finns en enskild avloppsanläggning ansluten. Avloppsanläggningen har vattentoalett + bad-, disk- och tvättvatten påkopplat.

Beskrivning av avloppsanläggningen:

- Tillstånd saknas.
- Slamavskiljaren är utrustad med 3 kammare samt T-rör.
- Slamavskiljaren har en volym på 1 000 liter.
- Anläggningen är utrustad med fördelningsbrunn (enbart ett utlopp).
- Efterbehandling saknas och slamavskilt avloppsvatten leds till dike.

Vid inspektion av avloppsanläggningen framkom följande avvikelser:

- Slam i T-rör.
- Underdimensionerad slamavskiljare (volym 1000 liter med wc).
- Slam i fördelningsbrunnen.
- Efterföljande rening saknas
- Enbart slamavskilt vatten leds till dike.

Bedömning

Bygg- och miljönämnden har för avsikt att förbjuda utsläpp till avloppsanläggningen med hänvisning till följande:

- Tillstånd saknas.
- Slam i T-rör.
- Slam i fördelningsbrunn.
- Efterföljande rening saknas.
- Slamavskilt vatten leds till dike.

Avgift

En avgift på 3 753 kronor tas ut för inspektionen. Beslut om avgift fattas separat men skickas ut tillsammans med inspektionsrapporten.

Delgivning

I detta ärende används förenklad delgivning enligt Delgivningslag (SFS 2010:1932).

Information

Kontakta oss inom tre veckor om ni anser att något av ovanstående inte stämmer.

Observera att anmälan till Bygg- och miljönämnden krävs om en ändring ska utföras på en avloppsanläggning och att tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om ett nytt avlopp ska inrättas. Om avlopp inrättas eller ändring vidtas utan anmälan eller tillstånd kan en miljöstraffavgift komma att dömas ut. Kontakta därför alltid Bygg- och miljönämnden innan ni vidtar några åtgärder på avloppsanläggningen.

Vill ni veta mer om inspektionen eller om enskilda avlopp är ni välkomna att kontakta oss via Östhammar Direkt - Kundtjänst på telefon 0173 860 00 eller e-post osthammardirekt@osthammar.se.

Bygg- och miljönämnden**Bilagor**

Tillsyn på enskilt avlopp – så här går det till
Blankett för anmälan/ansökan om avlopp
Tomtkarta