

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Bygg&kakel gruppen i Borås AB

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201606026

Org.nummer 559023-6864

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygghansa

Objekt Sandhult :81

Beställare Urban Johansson

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2017-11-01

till 2017-11-05

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning PCI - VG 2014

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning PCI - VG 2014

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör PCI Systembenämning PCI - VG 2014

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Flodmark

Våtrumsansvarig arbetsledare Daniel Flodmark

Ort och datum Sandhult 2021-04-14

Signerat via BankID av DANIEL FLODMARK

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet