

VIA
Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB

Tobias Gustavsson
Allévägen 68
19276 Sollentuna

RAPPORTMOTTAGARE
Tobias Gustavsson

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-20.
De mättes i mikroskop 2020-04-21.
De analyserades 2020-04-24 och samtidigt upprättades denna rapport.

Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

120 Bq/m³

120 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Tobias Gustavsson som också intygar att mäthanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS

Tobias Gustavsson, Allévägen 68
19276 Sollentuna

FASTIGHETSBECKNING

RABARBERN 2

BYGGNADSID:

Allévägen 68 Rabarbern 2

LÄGENHETSNUMMER:

BYGGNADSTYP:

Radhus/Kedjehus

BYGGNADSÅR:

1965

VENTILATIONSTYP:

Självdrag

HUSGRUNDSTYP:

Platta på mark

BLÅBETONG:

Nej

RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Ej radonåtgärdad

PLAN M. BOUTRYMMEN:

2

Uppmätta radongashalter

| DETEKTOR | EXPONERINGS PERIOD | EGEN NOTERING | RUMSTYP | VÅNINGSPLAN | MÄTVÄRDE |
|----------|-------------------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 101916-5 | 2020-02-09 – 2020-04-14 | På sekreteren | Vardagsrum | Bottenplan | 160 ± 20 Bq/m ³ |
| 578073-9 | 2020-02-09 – 2020-04-14 | Stora sovrummet, byrån | Sovrum | 1 trappa upp | 90 ± 10 Bq/m ³ |

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030