

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m SFS 2006:1296



OVK

A Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr				Telefonnummer			
Baggetorp 1:89							
Byggnadsägare				Postadress		Postnr	Ort
				Blomsterstigen 19		641 94	Katrineholm
Projektägare				Telefonnummer			
Skandvilla AB				070-8361900			
Värmepump				Serienr			
Bosch Compress 3800i EW 9				2600-376-000197-8733716815			
Projekt- id	Ärendenr.	Byggår	Verksamhet	Antal lägenheter		Bra m2	
		2024	Bostadshus	1			

Besiktningssman		Företag		Adress		Ort	
Daniel Örnescog		Energiteknik i Örebro AB		Turebergsgatan 10		692 73 Kumla	
Behörighet		Giltigt till		Certnr		Telefonnummer	
N		2028-02-12		OVK10319		070-3697378	
Underskrift				Ort/datum			
				Örebro 2024-06-18			

Besiktningssutlåtande OVK (+ sammanställning av system inom byggnad)

Systemnr	Besiktnt.intervall	Besiktningdatum	Besiktningresultat	Ombesiktning	Nästa ordinarie besiktningdatum	Notering
VPF		2024-06-18	Godkänd			

Fastighetsbeteckning		Bes.kat (0-4)							
Rum/lokal l/s	Projekt.TL	Mätt TL	Projekt. FL	Mätt FL	Rum/lokal	Projekt. TL	Mätt TL	Projekt. FL	Mätt FL
Klädvård			11	11	WC				
Kök			10	10	Vardagsrum				
WC/Dusch 1			15	15	Sov 1				
WC/Dusch 2					Sov 2				
WC/Badrum			15	15	Sov 3				
Klk 1/ Föråd					Allrum				
Klk 2/ Föråd					Arbetsrum				
Klk 3/ Föråd					Matplats				

Handlingar	Funktioner	Uppdragstyp	Position	Anmärkning	Åtgärd
1,1 Ritningar	3,1 Utluftskanal	5,1 Nya installationer			
1,2 Du-instrukt.	3,2 Filterdel				
1,3 Förebyggande prot	3,3 Batterier				
1,4 Proj.värden	3,4 VVX				
1,5 Övrigt	3,5 Fläktdel				
Föroreningar	3,6 Kanaler				
2,1 Utluftskanal	3,7 Don				
2,2 Filterdel	3,8 Rens.möjligheter				
2,3 Batterier	3,9 Fläktrum				
2,4 VVS	2,10 Övrigt				
2,5 Fläktdel	Fläktaggregat				
2,6 Kanaler	4,1 Öljud				
2,7 Don	4,2 Vibrationer				
2,8 Rens.möjligheter	4,3 Frontluckor				
2,9 Fläktrum	4,4 Fläkt				

Agg.benämning	Fläkhast.	Inst.år	Proj.flöde	Uppmätt flö	Placering	Betjäna	Systemtyp (S,F,FT,FTX)
Bosch3800i EW	Normal	58%	2024	00 l/s - 51 l/s	00 l/s - 51 l/s	Tvättstuga	Bostad FX