

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör _____

Byggeramikrådets behörighetsnummer _____ Org.nummer : _____

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag _____

Objekt _____ n Carlemansvägen 1. 371 60 Lyckeby. Tidlund 7. Badrum entréplan

Beställare _____

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-11-08 till 2023-11-27

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 1

■ Vägg vätzon 1 Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 2

■ Vägg vätzon 2 Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 2

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet _____

Våtrumsansvarig arbetsledare _____

Ort och datum Karlskrona 2024-01-21

Signerat via BankID a _____

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet