

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Arsh Bygg & Miljö AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer 201303114 Org.nummer 556917-7891

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag länsförsäkringar

Objekt Idtjärnsgatan 58

Beställare Ali Edalat

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-09-01 till 2021-12-07

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

Golv Tillverkare/Leverantör Casco Systembenämning Casco Folie 1

Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Casco Systembenämning Casco Folie 1

Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Casco Systembenämning Casco Folie 1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Hamed Imani Lasaki

Våtrumsansvarig arbetsledare Gholam Lasaki

Ort och datum Göteborg 2022-11-21

Signerat via BänkiD av GHOLAM IMANI LASAKI

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet