

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Swesar Construction AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201901014

Org.nummer 556876-7452

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Stenhagsvägen 6 872 63 Lunde

Beställare SWESAR

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-08-15

till 2020-10-12

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs G 12-3b

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs V 12-3b

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs V 12-3b

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja

■ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Bastu golv är utfört av samma Foliesystem Golv-Konstruktion G12-3b

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Prefac Gigi Cornel

Våtrumsansvarig arbetsledare Nicolae Sarchiz

Vatten
täta
våtrum

Bygggeramikrådet

Ort och datum Lunde 2020-10-22 Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag