



**Kramfors Sotning och  
Ventilationssanering AB**  
Nyadalsvägen 36  
87264 SANDÖVERKEN

## Besiktningssprotokoll

1 av 1

Datum  
2020-10-22

Diarienummer  
142.2-162240

Utfärdare

**Kramfors Sotning och  
Ventilationssanering AB**  
Nyadalsvägen 36  
872 64 SANDÖVERKEN  
0612-32155

Adressat

**JULIA SARCHIZ**  
  
**STENHAGSVÄGEN 6**  
**87263 LUNDE**

### Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
KRAMFORS-LUNDE 14:1	JULIA SARCHIZ	JULIA SARCHIZ
Fastighetsadress	STENHAGSVÄGEN 6	STENHAGSVÄGEN 6
	87263 LUNDE	87263 LUNDE
Kontrolldatum		
2020-10-22		

### Objekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Öppenspis	Öppen spis	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag			
Ved			

#### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

### Sakkunnighetsbevis

Besiktning avser nyinstallation av öppenspis med tillhörande rökkanal (tegel).  
Rökkanalen är filmad invändigt samt läckagemätt med 4,5 meter 3,8M2 (16x27cm) med godkänt resultat.  
Vid provning av eldstaden var ventilationsanläggningen ej driftsatt.

Eldstaden är godkänd att brukas.

### Utfall

Godkänd

Besiktningssman

**Johan Nordvall**