



SSR GODKÄND®
BESIKTNING
INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

T _{max}	Maximal rökstemperatur
H1	Tätetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
V _m	Korrisionsklass, ej testad
L _{xxxx}	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/oheständig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd angivet i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:**Godkänd**

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sågs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet

Dnr BMK 2024-000400 – Ankom 2024-12-13

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

311224

Besiktningsdatum

2024-12-04

BeställareMagnetlov Krister
Alsike Johannesberg 24
741 92 Knivsta**Besiktningsföretag**Ventilation och Sotningstjänst
Åke Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala**Systemets installationsplats**Magnetlov Krister
Johannesberg 24
741 92 Knivsta**FASTIGHET****Typ av byggnad**

Elhus

Fastighetsadress

Johannesberg 24

Beteckning

Ekeby 1:173

Ägare

Magnetlov Krister

Registernummer

62409

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E7	Bastukamin	Bastu	Godkänd

BESIKTNINGSMAN**Namn**

Mikael Wallner

Behörighetsnummer

7300-01

Datum

2024-12-04

Detta protokoll är digitalt signerat



TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA			UNDERTRYCK	
E7	FABRIKAT	Harvia legend 240	TYP	Bastukamin	NÖDVÄNDIG 12 Pa
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT	15	UPPMÄTT
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft	KANAL	S1.1	
			CE	Ja	

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Bastu		10 m	140 x 270		E7

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA			LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Platsbyggd	LÄNGD	10 m	KRAV 2,0 l/s m ²
	MATERIAL	Tegel	CE	Nej	AVTALSKRAV Saknas
	EGENSKAPSDEKLARATION	T450			UPPMÄTT 0,4 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Bärläktsteg		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	-8	1031



TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig

Krister Magnelöv
Alsike Johannesberg 24
741 92 KNIVSTA

Beslut om slutbesked

Med stöd av delegation

Fastighetsbeteckning (adress) EKEBY 1:372 (ALSIKE JOHANNESBERG 24)

Sökande/Byggherre: Krister Magnelöv,

Ansökan avser: Anmälan om ändring av eldstad/rökkanal enbostadshus

Beslut

Slutbesked ges med stöd av 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Eldstaden får tas i bruk.

Skäl till beslut

Byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet samt kompletterande villkor. Bygg- och miljönämnden har inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.

Detta beslut har fattats enligt delegation från bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun.

Christofer Mattsson

Byggnadsinspektör

Bilagor

Bilaga 1 - Hur man överklagar

Samhällsbyggnadskontoret



Ventilation och Sotningstjänst

Åke Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-01-16

Diarienummer
62409-1869639-2

Utfärdare

Ventilation och Sotningstjänst
Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala
018-653434

Adressat

Magnelöv Krister

Alsike Johannesberg 24
741 92 Knivsta

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ekeby 1:173	Ägare Magnelöv Krister	Brukare/innehavare Magnelöv Krister
Fastighetsadress Alsike Johannesberg 24	Alsike Johannesberg 24	Alsike Johannesberg 24
Kontrolldatum 2024-12-04	741 92 Knivsta	741 92 Knivsta

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis	Tirolia	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		312 veckor	

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	platsbyggd	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2025-01-16

Darienummer
62409-1869639-2

Utfärdare

Ventilation och Sotningstjänst
Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala
018-653434

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant
Mikael Wallner

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensofn.	
1,50 Regleutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.



Ventilation och Sotningstjänst

Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2025-01-16

Dianummer
62409-298449

Utfärdare

Ventilation och Sotningstjänst
Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala
018-653434

Adressat

Magnelöv Krister

Alsike Johannesberg 24
741 92 Knivsta

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ekeby 1:173	Ägare Magnelöv Krister	Brukare/Innehavare Magnelöv Krister
Fastighetsadress Alsike Johannesberg 24	Alsike Johannesberg 24 741 92 Knivsta	Alsike Johannesberg 24 741 92 Knivsta
Kontrolldatum 2024-12-04		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis	Tirolia	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	platsbyggd	

Statusbesiktning

Vid statusbesiktning av vedspis med tillhörande rökkanal framkom följande.

Vedspisen av fabrikat Tirolia är i normal kondition.

skorsten/rökkanalen är i god kondition samt uppfyller täthetsklass N1.

Utfall

Godkänd

Besiktningsman

Mikael Wallner



Ventilation och Sotningstjänst
Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2024-12-04

Diarjenummer
62409-1869639-1

Utförare

Ventilation och Sotningstjänst
Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala
018-653434

Adressant

Magnelöv Krister

Alsike Johannesberg 24
741 92 Knivsta

Fastighet

Fastighetsbeteckning Ekeby 1:173	Ägare Magnelöv Krister	Brukare/Innehavare Magnelöv Krister
Fastighetsadress Johannesberg 24	Alsike Johannesberg 24 741 92 Knivsta	Alsike Johannesberg 24 741 92 Knivsta
Kontrolldatum 2024-12-04		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Vedspis	Fabrik/modell Tirolia	Vänng Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad
Rök-/avgaskanal			
Typ Tegel	Fabrik/modell platsbyggd	Benämning	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.

1268217.620368

S:2381

K119 2/10

1268217



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2024-12-04

Diarienummer
82409-1889639-1

Utförare

Ventilation och Sotningstjänst
Ake Huss AB
Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala
018-653434

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

1268217-620368 5:2383

K119 3/10

1268217

Brandskyddskontrollant

Mikael Wallner

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1.00 Eldsläck	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök- / Jernkanal	4.00 Passer	5.00 Tak & uppställning	6.00 Dörr & skåp	7.00 Övrigt
1.10 Avsländ till brännbart	2.10 Flamövervakning	3.10 Avsländ till brännbart	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Tillräde till tak	6.10 Eldningsinrikt	7.10 Övrigt
1.20 Luckor	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3.20 Omslutningsvägg	4.20 Gulvbeläggning	5.20 Tillräde till skorsten	6.20 Bränslehantering	
1.30 Färdbränningskonvett	2.30 Avsländ till brännbart	3.30 Stöpvägg	4.30 Övrigt	5.30 Arbetsplan	6.30 Rökprodukter	
1.40 Färdbränningskanal	2.40 Övrigt	3.40 Skåp		5.40 Takbeläggning	6.40 Medgivande om öppning	
1.50 Reglerutrustning		3.50 Rökspjäll		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Eldstudsplan		3.70 Inretröskoder				
1.70 Färdbränningsluft		3.80 Inretröskoder				
1.80 Sotbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredningens föreskrifter och godkända råd (MSBFS 2014:6) (från brandskyddskontrollen, vilket innebär att utläggningen för utvärderingen kontrolleras separat. Vid misstänkt om felaktighet som inte kan konstateras omedelbart kan särskild kontroll, inriktad på mätning/provning, behövas utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.
** Förklaring till positioner/numrerat framgår av tabellen ovan.
*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon frivillig åtgärd utan är mer av informativ karaktär.
**** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreliggande om åtgärd kan komma att utföras.