

EnergideklARATION

Sammanfattning

Oxundavägen 39

194 46 Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Nybyggnadsår 1953

Energideklarations-ID 160266

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 2.

Energiprestanda 95 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Eldningsolja och el (vattenburen)

Radonmätning Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Per Hägglund, Energibesiktningar EMTD AB,

Energideklarationen är giltig till 2019-05-15

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Upplands Väsby

Information om fastighet Övra Runby 1:22

Huvudadress för denna deklaration

Oxundavägen 39, 194 46 Upplands Väsby

Adresser på byggnad med husnummer 1

Oxundavägen 25, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 27, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 29, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 31, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 33, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 35, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 37, 194 46 Upplands Väsby

Oxundavägen 39, 194 46 Upplands Väsby

Prefix och byggnadsid

1 - 756792

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 222 - Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad)

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1953

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 1485 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Boarea (BOA)

868 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

320 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1

Antal våningsplan ovan mark 2

Antal bostadslägenheter 8

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2008-01 till 2008-12

Graddagar för ort

Arlanda

Energi-index för ort

Märsta

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Eldningsolja 64761 kilowattimmar - fördelat värde

El (vattenburen) 32200 kilowattimmar - fördelat värde

Markvärmepump (el) 31841 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

128802 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

32200 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 1079 kilowattimmar - fördelat värde

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

65120 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

129881 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

65120 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

146420 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

141483 kilowattimmar

Energiprestanda

95 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

49 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

110 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

126 till 154 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda**Uppgifter om solvärme och solcellssystem**

Finns solvärme Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

220 Bq/m³

Typ av mätning

Långtidsmätning enligt SSM

Datum för radonmätning

2007-12-01

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Energibesiktningar EMTD AB

Organisationsnummer

556576-2159

Ackrediteringsnummer

7136:01

Tekniskt ansvarig

Aaron Timmstråle

E-postadress

aron.timmstrale@energibesiktningar.com

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Per Hägglund

E-postadress

per.hagglund@energibesiktningar.com

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2009-05-15

Version av energideklaration

1.4

Deklarations-ID

160266