



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2008-03-03

UTSKRIFTSDATUM

2008-03-03

Rapportblad 1 (1)

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Krister Johansson

Stupvägen 19, 1

19142 Sollentuna

TELNR.

UPPDRAGSNR.


1112153:1

Sollentunahem

Mona Nordin

Box 6059

19206 Sollentuna



BESTÄLLARE

Sollentuna kommun, Pl 8

RAPPORTMOTTAGARE

Sollentuna kommun, Pl 8

Sollentunahem

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av S:atens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-11-14 – 2008-02-19.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2008-02-21. De mättes 2008-02-27.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Stupvägen 19, 1, , 19142 Sollentuna

Fastighetsbeteckning: Hyresgästen 03

Lägenhetsnummer: 330681

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong:

Vet ej

Byggnadsår:

1968

Radonåtgärdsförhållande:

Radonåtgärdad

Fastighetsdata har lämnats av Torbjörn Kempe, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Rumstyp</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m³</u>
668013		Sovrum	1 trappa upp	90 +/- 20
668011		Vardagsrum	1 trappa upp	100 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.

gammadata

Box 15120 · 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 80 · Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se · Internet www.gammadata.se



2008-03-07

Krister Johansson
Stupvägen 19, 1
191 42 Sollentuna

Mätresultat radonmätning i lägenhet 033-0681

Vi översänder kopia av rapport från Gammadata som visar resultatet från radonmätning i din lägenhet under perioden november 2007 – februari 2008.

Rapporten visar att värdet ligger under riktvärdet för bostäder som är 200 Bq/m³.

Har du några frågor angående rapporten kan du kontakta mig på telefon 626 08 83 eller Stefan Eriksson, Miljö- och hälsoskyddskontoret på telefon 579 214 71.

Med vänlig hälsning

SOLENTUNAHEM
Fastighetsavdelningen

Mona Nordin

ak\H:\My Documents\FÄSTIGHETSÄVD\Radonmätning\resultat 033-0681.doc

AB Sollentunahem

Postadress
Box 6059, 192 06 Sollentuna

Besöksadress
Vespergränd 29, Norrviken

Telefon
08-626 08 00

E-post
sollentunahem@sollentunahem.se

Internet
www.sollentunahem.se

Fax
08-626 80 02

Org-nr
556191-9191